

Nr sprawy: PSiG/ZP-1/2020

Przechlewo, 03.11.2020 r.

## Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „**Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczzenica**” – dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń OZE dla odbiorców indywidualnych

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniem:

### Pytanie 1:

Wszystkie pompy ciepła C.W.U. należy przyłączyć do instalacji C.W.U. Dodatkowo do pomp ciepła zaznaczonych w wykazie z załącznika pod pozycją 3PC,7PC,8PC,14PC,18PC należy przyłączyć istniejące źródło ciepła-kocioł. Nie są nam znane na rynku pompy ciepła o tak małej pojemności zbiornika, umożliwiające podłączenie dodatkowego źródła ciepła np. kotła stałopalnego. Czy jest możliwość wykluczenia tego zapisu o przyłączeniu kotła do pomp ciepła 3PC,7PC,8PC,14PC,18PC.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla pomp ciepła wskazanych w Załączniku nr 5c do niniejszych wyjaśnień (pozycje 3PC, 7PC, 8PC, 14PC, 18PC) należy wykonać jej przyłączenie do istniejącej instalacji c.w.u. bez dodatkowego podłączenia do np. kotła stałopalnego. Zmieniono treść Załącznika nr 5c do SIWZ w ramach Modyfikacji nr 3 SIWZ.

Przechlewskie Stowarzyszenie  
Inicjatyw Gospodarczych  
77-320 PRZECHEWKO  
ul. Dworcowa 7/2

PREZES  
Jan Gajo

SKARBNIK  
Tadeusz Frieda