



LEGENDA :

- DRUT ODGRONKOWY FeZn 8r. 8 mm GRUBOCYNKOWANY 350 g/m²
- WSPORNIK (BETONOWY W TWORZYWIE) DRUTU ODGRONKOWEGO (ANKOM AN-11K B831516)
- PODSTAWA Z TWORZYWA DO MOCOWANIA WSPORNIKÓW AN-11K (ANKOM AN-11Z B841536)
- ├ ZŁĄCZE KRZYZŁOWE DWUPŁYTKOWE DLA DRUTÓW (ANKOM A191036)
- PRZEWÓD PŁASKI 30 mm X 4 mm OCYNKOWANY (TB-30X4)
- ⊕ ZK ZŁĄCZE KONTROLNE (ANKOM A191082)
- ZŁĄCZE KRZYZŁOWE DWUPŁYTKOWE DLA PRZEWODÓW PŁASKICH (ANKOM A191052)

Rzut stropu budynku biofiltra



	TREŚĆ ZMIANY		DATA	WPROWADZIK	PODPIS
ZMIANA	PROJEKTOWANIE I REALIZACJA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH ALIT Sp. z o.o.				
	PRACOWNIA Budowlana	FAZA	PT	OBIEKT	Należy do rysunku
	Imię i nazwisko	Podpis	Date		
Projektował:	Majewicz		09.2021	Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1 47-316 Górażdże	
Opracował:	Rajusek		09.2021	TEMAT	Nr rysunku
Sprawił:	Matuszczyk		09.2021	INSTALACJA BIOFILTRA	141/21.4.6. -03-012/3
TYTUŁ RYSUNKU Elektryka					
Instalacja odgromowa budynku biofiltra					Rewizja
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością Projektowania i Realizacji Obiektów Przemysłowych "Alit" Sp. z o.o. Kopiowanie lub wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Narużenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego. Odrzuca wszelkie S.A. na prawo do wykorzystania niniejszego doświadczenia do eksploatacji. Zdaniem, jego kontroli, konserwacji, remontu, wymiany, modernizacji i remontu.					.