


LEGENDA:

- _____ DRUT ODGIROMOWY FeZn śr. 8 mm GRUBOCYNNKOWANY 350 g/m²
- _____ PRZEWÓD PŁASKI 30 mm X 4 mm SiCuSn
- PRZEWÓD PŁASKI 30 mm X 4 mm OCYNKOWANY (TB-30X4) JAKO UZIOM OTOKOWY
- WYSŁANKI DO MOCOWANIA DRUTA ODGIROMOWEGO NA ELEWACJI (AN-KOM A191036)
- └ ZŁĄCZE KRZYŻOWE DWUŁĄTKOWE DLA DRUTÓW (AN-KOM A191036)
- ⊗ ZŁĄCZE KONTROLNE (AN-KOM A191082)

ZMIANA	TREŚĆ ZMIANY			DATA	WPROWADZIŁ	PODPIS			
 KRAKÓW	PROJEKTOWANIE I REALIZACJA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH ALIT Sp. z o.o.				SKALA	FORMAT			
	PRACOWNIA Budowlana	FAZA	PT	OBIEKT	Należy do rysunku				
	Imię i nazwisko	Podpis	Data						
	Projektowca	M.Kijewicz		09.2021	Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1 47-316 Górażdże				
	Opracował	R.Jezusek		09.2021	TEMAT				
Sprawił	M.Gruszczyk		09.2021	INSTALACJA BIOFILTRA					
TYTUŁ RYSUNKU				Elektryk					
Instalacja odgromowa budynku biofiltra				Rewizja					
				.					
<p>Niniejszy rysunek techniczny jest własnością Projektowni i Realizacji Objektów Przemysłowych "Alit" Sp. z o.o. Kopowanie lub wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżeń będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego. Górażdże Cement S.A. ma prawo do wykorzystania niniejszego dokumentu do eksploatacji i remontu. Zadań, jego kontrol, konserwacji, regulacji, wymiany, modernizacji i remontu.</p>									