# Zaciski mocujące

## M30




## M27




## M24




## M20




## M16




## M14




Linkę uziemiającą podłączać pojedynczo
do załącza śrubowego zestawem śrub z
podkładką sprężynyjącą M10.
Końcówki oczkowe rurowe zacisk M10

# Połączenia zaciskowe




# Połączenia srubowe




| ZMIANA | TREŚĆ ZMIANY | DATA | WPROWADZIŁ | PODPIS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH ALIT Sp. z o.o.

KRAKÓW

SKALA 1:1 | FORMAT A3

PRACOWNIA Budowlana | FAZA PT

| | Imię i nazwisko | Podpis | Data |
|---|---|---|---|
| Projektował: | M.Kijewicz | | 09.2021 |
| Opracował: | R.Jezusek | | 09.2021 |
| Sprawdził: | M.Gruszczyk | | 09.2021 |

OBIEKT
Góraždže Cement S.A.
Chorula, ul. Cementowa 1
47–316 Góraždže

Należy do rysunku

TEMAT
INSTALACJA BIOFILTRA

Nr rysunku 141/21.4.6.–03–014/2

TYTUŁ RYSUNKU Elektryka
**Połączenia śrubowe i zaciski mocujące instalacji odgromowej**

Rewizja .

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością Projektowanie i Realizacja Obiektów Przemysłowych "Alit" Sp. z o. o.
Kopiowanie lub wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione.
Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.
Góraždže Cement S.A. ma prawo do wykorzystania niniejszego dokumentu do eksploatacji
Zadania, jego kontroli, konserwacji, regulacji, wymiany, modernizacji i remontu.