

GMINA SADOWNE

ul. Kościuszki 3

07-140 Sadowne

NIP 824-17-08-503

Sadowne, 10 grudnia 2024 r.

GPI.271.19.2024

Wykonawcy zainteresowani udziałem w przedmiotowym przetargu

Gmina Sadowne, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), w związku z zapytaniem z dnia 10 grudnia 2024 r. o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadownem – ul. Słoneczna, Drak, Cicha” – przedstawia pytania i odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1:

W części opisowej projektu technicznego zapisano, że pompownie mają posiadać system komunikacji, czy Zamawiający posiada już funkcjonujący system monitoringu? Jeżeli, tak to:

- prosimy o podanie nazwy i autora nadrzędnego systemu układu sterowania
- zwracamy uwagę, że umieszczenie w postępowaniu przetargowym zakresu rozbudowy istniejącego systemu monitoringu w przypadku gdy prace może wykonać tylko jedna firma, która jednocześnie złoży ofertę w przedmiotowym postępowaniu będzie prowadzić do rażącego ograniczenia konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na oczyszczalni i w przepompowniach ścieków funkcjonuje system monitoringu "Hydronet" firmy Hydro-Partner. W przepompowniach zamontowane są sterowniki BLUSTER z modułami komunikacyjnymi.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp.

WÓJT

Waldemar Cyran

Przygotowała:
Katarzyna Wiechowska
tel. 25 675 34 61