

Wykonawcy w postępowaniu

Zmiana SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Poprawa efektywności energetycznej - wymiana ogrzewania

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zmienia treść SWZ w ten sposób, że w Załączniku nr 8 do SWZ zmienia zestawienie wymiany kotłów ogrzewających mieszkania komunalne

Lp	Lokalizacja	Powierzchnia ogrzewana w m ²	Istniejące ogrzewanie do demontażu	Proponowane urządzenia do montażu
				Kotły „5” klasy na węgiel, drewno
1	Liniewo ul. Szkolna 2	71	Kocioł na węgiel do 10 KW, bojler 100l, orurowanie	Kocioł na palet z zasobnikiem klasy V o mocy dobranej dla powierzchni grzewczej 70,33m ² , bojler 120 l dwupłaszczowy z grzałkami, 2 pompki. Zawór 4-drożny, regulator pokojowy bezprzewodowy, rury, kształtki, rury nawiewne Należy przewidzieć wymianę wkładu kominowego. Budynek piętrowy podpiwniczony poddasz nieużytkowe.
2	Sobącz 33	54	Kocioł na węgiel do 10 KW, podgrzewacz elektryczny, orurowanie	Kocioł na ekogroszek z zasobnikiem klasy V o mocy dobranej dla powierzchni grzewczej 53,2 m ² , bojler 120 l dwupłaszczowy z grzałkami, 2 pompki. Zawór 4-drożny, regulator pokojowy bezprzewodowy, rury, kształtki, rury nawiewne Należy przewidzieć wymianę wkładu kominowego. Budynek z poddaszem użytkowym, podpiwniczony.
3	Liniewo ul. Dworcowa 4/1	45	Kocioł na węgiel do 10 KW, orurowanie	Kocioł uniwersalny klasy V bez zasobnika o mocy dobranej do powierzchni 44,3m ² , bojler 120 l dwupłaszczowy z grzałkami, 2 pompki. Zawór 4-drożny, regulator pokojowy bezprzewodowy, rury, kształtki, rury nawiewne
4	Liniewo ul. Dworcowa 4/2	26	Kocioł na węgiel do 10 KW, orurowanie	Kocioł na palet z zasobnikiem klasy V o mocy dobranej dla powierzchni grzewczej 26m ² , bojler 120 l dwupłaszczowy z grzałkami, 2 pompki. Zawór 4-drożny, regulator pokojowy bezprzewodowy, rury, kształtki, rury nawiewne Należy przewidzieć wymianę wkładu kominowego. Budynek parterowy.
5	Liniewo ul. Dworcowa 4/4	39	Kocioł na węgiel do 10 KW, orurowanie	Kocioł na ekogroszek z zasobnikiem klasy V o mocy dobranej dla powierzchni grzewczej 38,34m ² , bojler 120 l dwupłaszczowy z grzałkami, 2 pompki. Zawór 4-drożny, regulator pokojowy bezprzewodowy, rury, kształtki, rury nawiewne Należy przewidzieć wymianę wkładu kominowego. Budynek parterowy.
6	Liniewo ul. Dworcowa 4/5	40	Kocioł na węgiel do 10 KW, orurowanie, bojler 100 l	Kocioł na palet z zasobnikiem klasy V o mocy dobranej dla powierzchni grzewczej 40,3 m ² , bojler 120 l dwupłaszczowy z grzałkami, 2 pompki. Zawór 4-drożny, regulator pokojowy bezprzewodowy, rury, kształtki, rury nawiewne Należy przewidzieć wymianę wkładu kominowego.

				Budynek parterowy.
7	Głodowo	Piec kaflowy		Dostawa i montaż dwóch grzejników elektrycznych o mocy 2,0kW

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bełowski