


Oznaczenie urządzenia	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16
Oznaczenie zacisku									
Opis	Zabezpieczenie pralko suszarki nr 1	nr 2	Zasilanie suszarek nr 1	nr 2	nr 3	nr 4	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie oświetlenia
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu									
Typ kabla									
Typ izolacji kabla									

	TE1 - PGKiM Ryki  TE 1	Nr. projektu:		C		F		
		Nr. rysunku:		B		E		
				A		D		
		Data:		Autor:	Andrzej Kukawski	Nr. akurusa:	2 / 5	



Oznaczenie urządzenia	Q17	Q18	Q19						
Oznaczenie zacisku									
Opis	Zasilanie oświetlenia	Zasilanie oświetlenia	Zabezpieczenie tablicy T2						
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu									
Typ kabla									
Typ izolacji kabla									



Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	020051	PASEK ZAŚLEPEK 24M	2
Legrand	020065	XL3 160 ROZDZ. WNĘKOWA 5R	1
Legrand	020255	DRZWI PROFILOWANE METAL W. 900	1
Legrand	020296	WKŁADKA ZAMKA TYPU DOUBLE BAR	1
Legrand	403355	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P	3
Legrand	403357	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	2
Legrand	403404	WYŁ. S303 TX3 6000A B25 3P	1
Legrand	403434	WYŁ. S301 TX3 6000A C16 1P	6
Legrand	403545	WYŁ. S303 TX3 6000A C16 3P	4
Legrand	403548	WYŁ. S303 TX3 6000A C32 3P	2
Legrand	406278	WYZWALACZ WZROSTOWY 110-415 V AC DX3	1
Legrand	406538	ROZŁ. IZOL. FRX403 100A 3P	1
Legrand	407930	WYŁ. S304 DX3 6000A/10kA C25 4P	1
Legrand	411502	P302 TX3 16A 10MA 2P AC	5
Legrand	411509	P302 TX3 25A 30MA 2P AC	2
Legrand	411695	P304 DX3 40A 30MA 4P F	2
Legrand	412263	OGRANICZNIK PRZEP. BPA T2 20KA 3P+N	1
Legrand	412935	LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ŻÓŁTA/NIEB. 230/400V	1