

ZP.271.8.2023

Rumia, dnia 30.03.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Pomorskiej w Rumi w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane Biuletynie zamówień publicznych w dniu 13.03.2023 r. pod numerem ogłoszenia 2023/BZP 00133196/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane Biuletynie zamówień publicznych w dniu 15.03.2023 r. pod numerem ogłoszenia 2023/BZP 00136534/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane Biuletynie zamówień publicznych w dniu 28.03.2023 r. pod numerem ogłoszenia 2023/BZP 00153452/01.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Czy możliwy jest montaż wyposażenia pompowni w zbiorniku retencyjnym w rzępiu przegotowanym do montażu pomp?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na montaż wyposażenia pompowni w zbiorniku retencyjnym w rzępiu przegotowanym do montażu pomp.

Pytanie nr 2

Czy możliwa jest zamiana średnicy zbiornika komory pompowni z DN 3500 na DN 3000?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zamianę średnicy zbiornika komory pompowni z DN 3500 na DN 3000.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga zastosowanie zbiorników retencyjnych posiadających Krajową Ocenę Techniczną?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wymaga zastosowania zbiorników retencyjnych posiadających Krajową Ocenę Techniczną.

Z poważaniem
Iwona Miklewska-Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych