



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ, 11.09.2024 r.

ZS.262.11.2024

Dotyczy: postępowania na wykonanie regeneracji czterech studni na ujęciu wody podziemnej „Bór” w Nowym Targu wraz z opracowaniem aktualnej dokumentacji hydrogeologicznej dla istniejącego ujęcia wody

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytania do postępowania.

Pytanie nr 1.

Czy jest możliwość otrzymania dokumentacja studni w postaci Zbiorczego Zestawienie Wyników Wierceni lub Operatu Wodnoprawnego? (chodzi o przekrój geologiczny każdej ze studni).

Odpowiedź n 1.

Tak, dokumentacja w załączeniu

Pytanie 2.

Czy w studniach była kiedykolwiek przeprowadzane jakieś remonty w postaci regeneracji czy wymiany pomp?

Odpowiedź nr 2.

Regeneracje nie były przeprowadzane, wymiany pomp tak

Pytanie nr 3.

Czy są dokumenty pokazujące jak przebiegała degradacja w studniach na przestrzeni lat? (obecne i archiwalne wydajności studni oraz lustro statyczne i dynamiczne).

Odpowiedź nr 3.

Tak, dla każdej ze studni Ujęcia Bór prowadzona jest karta eksploatacji studni, w której zapisywana jest ilość pobranej wody oraz poziom lustra statyczny i dynamiczny

Pytanie nr 4.

Czy współpracują Państwo z geologiem na waszym terenie (chodzi mi o geologa, który jest zaznajomiony ze strukturą geologiczną na Podhalu)

Odpowiedź nr 4

Nie



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Pytanie 5.

Jaki jest zakres raportu geologicznego, co ma zawierać?

Odpowiedź 5.

Raport powinien zawierać szczegółowy opis prac i ich wyników wykonanych zgodnie z pkt.3 OPZ

PROKURENT

mgr Teresa Fedas