

III. CZĘŚĆ WOD. – KAN., CW i CO

- wszystkie przewody instalacyjne w pomieszczeniach należy prowadzić w bruzdach lub obudowie,
- armaturę bezdotykową przy umywalkach należy przyjąć zgodnie z tabelą wykończenia i wyposażenia pomieszczeń
- instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.
- zapotrzebowanie na wodę, należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami,

TABELA WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ CZĘŚĆ WOD. – KAN., CW i CO				
Numer strefy	Nazwa strefy	Instalacja wodno-kanalizacyjna	Instalacja Ciepłej wody	C.O. - temperatura
1	Gabinet zabiegowy (pracownia hemodynamiki)			24oC
2	Pomieszczenie przygotowania lekarza	do umywalki chirurgicznej (armatura bezdotykowa np. bateria łokciowa)	do umywalki chirurgicznej (armatura bezdotykowa np. bateria łokciowa)	24oC
3	Sterownia			20oC
4	Pomieszczenie techniczne			16oC

IV. CZĘŚĆ WENTYLACYJNA

Należy zaprojektować wentylację mechaniczną we wszystkich modernizowanych pomieszczeniach zapewniając wymiany powietrza zgodnie z tabelą wykończenia pomieszczeń

TABELA WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ CZĘŚĆ WENTYLACYJNA				
Numer strefy	Nazwa strefy	Klimatyzacja (wilgotność)	Wentylacja mechaniczna (ilość wymian)	Wentylacja grawitacyjna