



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WPZ.52840.273.9.2023

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3a

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.

poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 listopada 2023 r. (data wpływu do tut.

Komendy w dniu 14 listopada 2023 r.) uzupełnionego pismem z dnia 24 stycznia 2024 r.

(data wpływu do tut. Komendy w dniu 29 stycznia 2024 r.), złożonego przez

Samodzielny Publiczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

w Grodzisku Mazowieckim, z późniejszymi wyjaśnieniami składanymi przez

wskazanego pełnomocnika, tj. p. Adama Wiśniewskiego, dot. uzgodnienia rozwiązań

zamienionych zawartych w „Ekspertyzie stanu ochrony przeciwpożarowej

dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Zachodniego im. Jana

Pawła II w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11”, zwanej dalej ekspertyzą,

wyrażam zgodę

na zastosowanie w bloku KP, stanowiącego część budynku głównego Samodzielnego

Publicznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II

w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11, rozwiązań zamienionych w stosunku

do wymagań określonych w przepisach:

• **§ 68 ust. 1** w zakresie szerokości spoczników klatek schodowych;

• **§ 239 ust. 4** w zakresie szerokości drzwi wyjściowych z klatek schodowych;

• **§ 256 ust. 3** w zakresie długości dojść ewakuacyjnych;

• **§ 256 ust. 5** w zakresie zapewnienia wyjść z klatek schodowych na zewnątrz

budynku;

• **§ 180** w zakresie klasy reakcji na ogień istniejących kabli;

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.

poz. 1225) w zakresie stanu faktycznego i uwarunkowań lokalnych, dla przypadków

wskazanych w pkt. 7.5. ekspertyzy, polegających na:

1. Wyposażeniu bloku KP w system sygnalizacji pożarowej;

2. Wyposażeniu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w awaryjne

oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 2 lx i czasie działania min. 2 godz.;

3. Zamknięciu klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi o klasie

odporności ogniowej EI60 S200;

4. Obudowaniu klatek schodowych w klasie REI60;

5. Obudowaniu korytarza z klatki schodowej KKP1 do wyjścia na zewnątrz w klasie odporności ogniowej REI60;
6. Zamknięciu korytarza z klatki schodowej KKP1 do wyjścia na zewnątrz drzwiami EI30 S200;
7. Wyposażeniu klatek schodowych w samoczynne urządzenia oddymiające;
8. Wydzieleniu każdej kondygnacji jako odrębnej strefy pożarowej;
9. Zamknięciu szybów windowych drzwiami EI60;
10. Wydzieleniu stref pożarowych pomiędzy poszczególnymi blokami drzwiami przeciwpożarowymi z dodatkową funkcją dymoszczelności;
11. Wyposażeniu drzwi z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne w urządzenia służące do ich samoczynnego zamknięcia (np. samozamykacze) w miejscach, gdzie przekroczona są dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych;
12. Zamknięciu pionowych szybów kablowych instalacji elektrycznej i teletechnicznej ścianami klasy EI 60 z drzwiami EI60, z jednoczesnym wydzieleniem ich w każdym stropie w klasie EI 60 oraz zabezpieczeniu istniejącej instalacji na drogach ewakuacyjnych obudowami pełnymi z materiałów co najmniej niepalnych;

Uzasadnienie

Rozpatrując wniosek wraz z załączoną ekspertyzą techniczną, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP zważył co następuje.

Zgodnie z art. 6a ust. 2 cyt. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, właściwy dla miejsca lokalizacji inwestycji na uzasadniony ekspertyzą techniczną wniosek inwestora lub właściciela obiektu budowlanego lub terenu, którego dotyczą rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, może w drodze postanowienia, na które służy zażalenie:

- 1) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych;
 - 2) wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań określonych w postanowieniu;
 - 3) nie wyrazić zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
- Analizując przedmiotową sprawę Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP uznał, że wystąpiły przesłanki pozwalające na wydanie postanowienia w trybie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w związku z czym na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) zwanego dalej k.p.a., odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia.

Jednocześnie organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów technicznych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;

- pozostałe zagadnienia dot. warunków bezpieczeństwa pożarowego, w tym wszelkie zmiany odbiegające od przyjętych założeń, wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie nie stanowi uzgodnienia rozwiązań technicznych w zakresie projektowanych instalacji technicznych i urządzeń przeciwpożarowych, niestanowiących zakresu odstępstwa – ich dobór powinien być realizowany w oparciu o wymagania standardów projektowych, wiedzy technicznej oraz wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej;
- niniejsze rozstrzygnięcie nie stanowi podstawy do jego stosowania jako standardu dla innych obiektów;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.



 Komenda Mazowieckiego

 Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

 ul. bryg. mgr. (tut. Maciej Bielecki)

Załączniki:

1. Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

2. aa

Do wiadomości:

1. Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Mazowieckim

