

**Przebudowa ul. Krótkiej w Pyrzycach**

Nazwa towaru	JM	Ilość
Zasuwa wodociągowa kołnierзова fi 100 z żeliwa sferoidalnego	szt	2
Obudowa do zasuw teleskopowa	szt	2
Skrzynka do zasuw uliczna	szt	8
Złącze rurowo kołnierzowe fi 100	szt	4
Komplet doszczelniający do kołnierza fi 100	szt	4
Płyta pierścienia odciążającego dla studni fi 1000	szt	14
Pierścień odciążający dla studni fi 1000	szt	14
Pierścień dystansowy gr. 100 ma dwie średnice podane na załączonym rysunku (625 na 865)	szt	19
Płyta pokrywowa dla studni fi 1000	szt	5
Właz żeliwny z pokrywą drogową dn 600	szt	19

Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania, muszą posiadać atest higieniczny PZH.

Zasuw klinowe z żeliwa sferoidalnego GGG-40 w zabudowie długiej z oryginalną obudowa teleskopową zgodnie z ISO 9001. Do zasuw stosować skrzynki uliczne żeliwne typu ciężkiego.