



ZP.271.1.4.2023

Nowy Staw, 17.02.2023 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.4.2023.  
Nazwa zadania: „**Remont klatki schodowej i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie**”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

### **Pytanie 1 z dnia 09 lutego 2023 r.**

*Czy w kosztorysie powinniśmy uwzględnić warstwy wyrównujące oraz etap prostowania ścian biorąc pod uwagę procedury odbioru prac jakim jest odchylenie od płaszczyzny do 2 mm w liczbie nie większej niż 2 na całej długościłaty kontrolnej o długości 2 m odchylenie od kierunku pionowego ściany nie więcej niż 1 mm na długości 1 m i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości odchylenie kąta prostego do 2 mm na długości ramienia 1 m. Zakładając, iż w zapytaniu ofertowym znalazł się taki podpunkt, całość nakładu materiałowego musi się znaleźć w wycenie? Czy w takim przypadku procedura odbioru prac wykonywana jest z odległości 1-2 m w świetle rozproszonym (bez światła kierunkowego na ścianę)?*

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć równanie ścian, zgodnie ze sztuką budowlaną, biorąc pod uwagę odchylenia do 2 mm wskazane w pytaniu.

Tak jak wskazano we wcześniejszych wyjaśnieniach treści SWZ materiał wykonawczy jest po stronie Zamawiającego.

Odbiór prac będzie dokonywany przy świetle rozproszonym (bez wykorzystania światła kierunkowego na ścianę) w odległości 1-2 m.

---

Kierownik Zamawiającego