

Pracownia Projektowo-Inżynierska
 EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek
 ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz

	PROJEKT TECHNOLOGICZNO-MEDYCZNY- ARANŻACJI WNEŹRZ I WYPOSAŻENIA
nazwa zamierzenia budowlanego	BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO
adres obiektu budowlanego	UL. SIENKIEWICZA 56, 07-409 OSTROŁĘKA
kategoria obiektu budowlanego	XI
- nazwa jednostki ewidencyjnej, - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, -numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany	jednostka: Ostrołęka [146101_1.0002] obwód: Ostrołęka, obr. 0002 obszar pod zabudowę dz. nr 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11
imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora	MIASTO OSTROŁĘKA adres: pl. Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

zakres opracowania	pełniona funkcja projektowa	imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych	Podpis
BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA	Projektant	Dr inż. Ewa Piątek-Sierek	
	spec. uprawnień	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej	
	numer upr.	Nr KUP/0008/P00K/13	

Bydgoszcz, dnia 01.01.2022

Spis treści

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA	3
3. PROGRAM UŻYTKOWY	3
4. ROZWIĄZANIA UKŁADU FUNKcjONALNEGO	4
4.1. PODZIAŁ OBIEKTU.....	4
4.1.1. SEGMENT MIESZKALNY.....	4
4.1.2. SEGMENT STREFY WEJŚCIOWEJ.....	8
4.1.3. SEGMENT REHABILITACJI, KUCHNI I POM. TECHNICZNYCH.....	9
4.1.4. SEGMENT ADMINISTRACYJNY.....	9
4.2. LICZBA PENSJONARIUSZY	11
4.3. ZATRUDNIENIE	11
5. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE	12
6. KARTY POMIESZCZEŃ	13
6.1. SEGMENT STREFY WEJŚCIOWEJ.....	13
6.2. SEGMENT MIESZKANIOWY.....	35
6.3. SEGMENT ADMINISTRACYJNY.....	48
6.4. SEGMENT REHABILITACJI, KUCHNI I POM. TECHNICZNYCH.....	65
7. CZĘŚĆ GRAFICZNA	94

UWAGA:

- Wyspecyfikowane w projekcie materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia materiałów i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania.
- Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.
- Wszystkie projekty branżowe rozpatrywać łącznie ewentualne rozbieżności zgłaszać do autorskiego biura projektowego
- Wyposażanie oddziału w meble biurowe i medyczne wg. odrębnego opracowania aranżacji wnętrz. Wymiary mebli podano orientacyjnie.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczno- medyczny – aranżacji wnętrz i wyposażenia na potrzeby projektowanego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki nr 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11, obręb 0002 Ostrołęka.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem,
- ustalenia z Inwestorem i Użytkownikiem,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. poz. 595 z dnia 29 marca 2019 roku);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2020 poz. 2234);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U .Nr 75, poz.690 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 290);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998.148.973)

3. PROGRAM UZYTEKOWY

W ramach prac projektowych planuje się budowę obiektu o funkcji usługowej, parterowego, niepodpiwniczonego o formie zbliżonej do połowy litery „H” z wewnętrznym zielonym dziedzińcem pozwalającym na bezpieczne i w pełni kontrolowane wyjście na świeże powietrze osób znajdujących się w ośrodku. Dzięki takiej formie obiektu będzie on przyjazny dla osób niepełnosprawnych, nie wystąpią żadne bariery uniemożliwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Do obiektu projektuje się 15 wejść w tym 3 od strony dziedzińca. Obiekt pokryty dachem płaskim. Wysokość budynku (wysokość attyki w najwyższej części) 5,00 m. Wysokość „piętra” technicznego 7.00 m.

Na terenie objętym opracowaniem projektuje się miejsce składowania odpadów.

Projektuje się: przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne i oświetlenie terenu oraz zewnętrzną instalację hydrantową –wg opracowania branżowego.

Projektowany budynek składać się będzie z pięciu segmentów:

- Segment strefy wejściowej,
- Dwa segmenty mieszkalne,
- Segment biurowy,
- Segment rehabilitacji, kuchni i pom. technicznego.

Powierzchnia użytkowa netto wszystkich pomieszczeń wynosi około 3006,84 m²

Poziom +1 stanowi dach z funkcją techniczną (lokalizacja wentylatorów). Część techniczna dachu obudowana została żaluzjami technicznymi tworząc „piętro” techniczne.

Technologia medyczna obejmuje swym zakresem rozwiązanie układu funkcjonalnego oraz zagospodarowanie technologiczne pomieszczeń.

4. ROZWIĄZANIA UKŁADU FUNKCJONALNEGO

4.1. PODZIAŁ OBIEKTU

4.1.1. SEGMENT MIESZKALNY

Dwa segmenty mieszkalne, składają się z pokoi dla chorych jedno i dwuosobowych. Projektuje się 21 pokoi jednoosobowych w tym jeden pokój „ostatniej drogi” oraz 30 pokoi dwuosobowych i jedną izolatkę. Pokoje zaprojektowane zostały w sposób modułowy dzięki czemu w łatwy sposób można dowolnie zmieniać, czy korzysta z niego jedna czy dwie osoby.

Do każdego pokoju przynależy prywatna łazienka wyposażona w natrysk, umywalkę i miskę ustępową. Dodatkowo wszystkie łazienki projektowane w obiekcie przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Do pomieszczeń zastosowano drzwi przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, tzn. takie które nie posiadają progów, a ich minimalna szerokość wynosi 0.9 m. Powierzchnia pomieszczenia pozwoli na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej wózka wynosząca 1,5m. Łazienka zostanie wyposażona w ceramikę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędne poręcze i uchwyty ścienne a także lustra uchylne które usprawnią, ale przede wszystkim ułatwią osobom niepełnosprawnym korzystanie z urządzeń.

W każdym segmencie mieszkalnym znajdują się punkty pielęgniarские z ladą (dyżurki), pom. przygotowanie leków, pom. socjalne.

4.1.1.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ SEGMENT MIESZKALNY I

P1.01	ŁAZIENKA	4,76
P1.02	GABINET PIELĘGNIAREK KOORDYNUJĄCYCH	14,12
P1.03	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P1.04	MAGAZYN	4,76
P1.05	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P1.06	ŁAZIENKA	4,76
P1.07	ŁAZIENKA	4,76
P1.08	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07

P1.09	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P1.10	ŁAZIENKA	4,76
P1.11	ŁAZIENKA	4,76
P1.12	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P1.13	PRYSZNIC DLA PACJENTÓW	11,95
P1.14	WC	3,05
PI.14A	MAGAZYN	2,32
P1.15	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P1.16	WC	4,76
P1.17	WC	4,76
P1.18	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P1.19	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P1.20	ŁAZIENKA	4,76
P1.21	ŁAZIENKA	4,76
P1.22	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P1.23	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P1.24	ŁAZIENKA	4,76
P1.25	ŁAZIENKA	4,76
P1.26	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P1.27	POKÓJ (2-OSOBOWY)	14,72
P1.28	ŁAZIENKA	4,76
P1.29	BRUDOWNIK	4,76
P1.30	POKÓJ (1-OSOBOWY)"OSTATNIEJ DROGI"	13,43
P1.31	MAGAZYN	11,5
P1.32	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P1.33	ŁAZIENKA	4,76
P1.34	ŁAZIENKA	4,76
P1.35	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P1.36	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P1.37	ŁAZIENKA	4,76
P1.38	ŁAZIENKA	4,76
P1.39	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P1.40	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P1.41	ŁAZIENKA	4,76
P1.42	ŁAZIENKA	4,76
P1.43	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P1.44	KORYTARZ	103,73
P1.45	KORYTARZ	160
P1.46	PUNKT PIEŁĘGNIARSKI Z POKOJEM PRZYGOTOWYWAWCZYM	18,03
P1.48	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P1.49	ŁAZIENKA	4,76
P1.50	ŁAZIENKA	4,76
P1.51	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P1.52	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07

P1.53	ŁAZIENKA	4,76
P1.54	ŁAZIENKA	4,76
P1.55	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P1.56	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P1.57	ŁAZIENKA	4,76
P1.58	POKÓJ (1-OSOBOWY)	14,12
P1.59	ŁAZIENKA	4,76

SEGMENT MIESZKALNY II

P2.01	POKÓJ (1-OSOBOWY)	14,12
P2.02	ŁAZIENKA	4,76
P2.03	ŁAZIENKA	4,76
P2.04	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P2.05	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P2.06	ŁAZIENKA	4,76
P2.07	ŁAZIENKA	4,76
P2.08	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P2.09	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P2.10	ŁAZIENKA	4,76
P2.11	ŁAZIENKA	4,76
P2.12	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,1
P2.13	PUNKT PIEŁĘGNIARSKI Z POKOJEM PRZYGOTOWYWAWCZYM	18,03
P2.15	KORYTARZ	103,73
P2.16	ŁAZIENKA	4,76
P2.17	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P2.18	ŁAZIENKA	4,76
P2.19	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P2.20	ŁAZIENKA	4,76
P2.21	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P2.22	ŁAZIENKA	4,76
P2.23	POKÓJ (1-OSOBOWY)	16,07
P2.24	ŁAZIENKA	4,76
P2.25	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P2.26	ŁAZIENKA	4,76
P2.27	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P2.28	POM. MONITOROWANA PACJENTA	2,07
P2.29	ŁAZIENKA	4,97
P2.30	IZOLATKA	14,89
P2.31	ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA	2,43
P2.32	BRUDOWNIK	4,76
P2.33	POKÓJ (2-OSOBOWY)	14,72
P2.34	ŁAZIENKA	4,76

P2.35	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P2.36	ŁAZIENKA	4,76
P2.37	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P2.38	ŁAZIENKA	4,76
P2.39	ŁAZIENKA	4,76
P2.40	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P2.41	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P2.42	ŁAZIENKA	4,76
P2.43	ŁAZIENKA	4,76
P2.44	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P2.45	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P2.46	ŁAZIENKA	4,76
P2.47	WC	3,15
P2.48	MAGAZYN	14,42
P2.48A	PRYSZNIC DLA PACJENTÓW	11,95
P2.49	ŁAZIENKA	4,76
P2.50	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P2.51	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P2.52	ŁAZIENKA	4,76
P2.53	ŁAZIENKA	4,76
P2.54	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P2.55	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P2.56	ŁAZIENKA	4,76
P2.57	ŁAZIENKA	4,76
P2.58	POKÓJ (2-OSOBOWY)	16,07
P2.59	POKÓJ (2-OSOBOWY)	14,12
P2.60	ŁAZIENKA	4,76
P2.61	KORYTARZ	153,09

4.1.1.2. ZAKRES DZIAŁANIA

W segmentach mieszkalnych projektuje się po 10 pokoi jednoosobowych i po 15 pokoi dwuosobowych wyposażonych w oddzielne łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo projektuje się pomieszczenie przeznaczone na izolatkę ze służą fartuchową oraz pomieszczeniem monitorowania pacjenta. Łącznie w obiekcie znajduje się 31 pokoi przeznaczonych dla pensjonariuszy. W obu segmentach projektuje się punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym. W segmencie mieszkalnym I projektuje się także gabinet pielęgniarek koordynujących. Segmenty wyposażone zostały w magazyny oraz brudowniki oraz w ogólnodostępne toalety i prysznice.

Projektuje się 2 pomieszczenia socjalne przeznaczone dla personelu medycznego wyposażone w lodówkę oraz zlewozmywak oraz z dostępem do toalet.

4.1.2. SEGMENT STREFY WEJŚCIOWEJ

W segmencie, w którym zlokalizowane jest wejście główne do obiektu, znajduje się recepcja, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, pom. osób sprzątających, pom. socjalne, dezynfekcja łóżek oraz śluza szatniowa dla pracowników obiektu w skład śluzy wchodzi szatnia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

4.1.2.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

0.01	HOL	23,4
0.02	MAGAZYN	6,1
0.03	ARCHIWUM	3,96
0.04	POM. PORZĄDKOWE	3,6
0.05	UMYWALNIA DAMSKA	13,07
0.06	PRZEDSIONEK	3
0.07	SZATNIA DAMSKA	19,09
0.08	PRZEDSIONEK	3
0.09	SZATNIA MĘSKA	13,54
0.10	BRUDOWNIK	10,8
0.10A	MAGAZYN	6,59
0.11	POM.OSÓB SPRZĄTAJĄCYCH	15,02
0.11A	WC	2,73
0.12	UMYWALNIA MĘSKA	12,49
0.13	POM. PORZĄDKOWE	3,6
0.14	DEZYNFEKCJA ŁÓŻEK	9,24
0.15	GABINET ZABIEGOWY	18,63
0.16	KOMUNIKACJA	63,8
0.17	PUNKT REJSTRACJI	9,75
0.18	WC	3,09
0.19	GABINET LEKARSKI	22,45
0.20	POM. SOCJALNE	16,05
0.21	ŁAZIENKA NPS	8,9
0.22	POM.IZOLACJI PACJENTA	13,62
0.23	GABINET ZABIEGOWY	21

4.1.2.2. ZAKRES DZIAŁANIA

W strefie wejściowej zlokalizowano gabinety lekarski oraz zabiegowe. Główne wejście znajduje się w części zachodniej elewacji frontowej, natomiast wejścia dla pracowników znajdują się w części wschodniej elewacji północnej. Projektuje się dwie szatnie -męską i damską- wyposażone w ławki oraz szafki. Do szatni prowadzą wejścia zlokalizowane odpowiednio w toalecie męskiej i damskiej. W tej części zaprojektowano również archiwum i magazyn. W pobliżu toalet zlokalizowano pomieszczenie przeznaczone do dezynfekcji łóżek wyposażone w regał.

4.1.3. SEGMENT REHABILITACJI, KUCHNI I POM. TECHNICZNYCH

W części znajdującej się w zachodniej części działki znajdują się pomieszczenia składające się na kompleks rehabilitacyjny, pom. techniczne, dział farmacji, jadalni, kuchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi, pom. socjalne, świetlica oraz kaplica.

4.1.3.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

R.01	ZAPLECZE TECHNICZNE	11,57
R.02	ZAPLECZE TECHNICZNE	17,59
R.03	PRZYJĘCIE I DYSTRYBUCJA BIELIZNĄ CZYSTĄ	18,57
R.04	WÓZKOWANIE	13,89
R.04A	GABINET STARSZEGO ASYSTENTA	10,18
R.04B	SERWEROWANIA	6,95
R.05	SALA REHABILITACYJNA	25,27
R.06	KOMPLEKS REHABILITACJI	17,59
R.07	KOMPLEKS REHABILITACJI	17,59
R.08	KOMPLEKS REHABILITACJI	14,54
R.09	WC	2,73
R.10	POM. SOCJALNE	10,72
R.11	WC	3,58
R.11B	POM. SOCJALNE	6,32
R.12	KORYTARZ	11,63
R.13	ODPADY ŻYWIENIOWE	2,52
R.13A	MAGAZYN	4,16
R.14	ŚLUZA	2,52
R.15	KUCHNIA	12,75
R.16	KORYTARZ	164,7
R.17	ZMYWALNIA	5,15
R.18	JADALNIA	20,99
R.19	WANNA Z HYDROMASAŻEM	15,93
R.20	ŚWIETLICA	42,75
R.21	KAPLICA	20,25
R.22	WANNA Z PODNOŚNIKIEM	9,9
R.23	EKSPEDYCJA	8,76
R.24	MAGAZYN WYROBÓW LECZNICZYCH	10,63
R.25	MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH	7,48
R.26	KOMUNIKACJA	3,38
R.27	KOMORA PRZYJĘĆ	3,65
R.28	PRO MORTE	11,25
R.29	KORYTARZ	31,65
R.30	KORYTARZ	108,3

4.1.3.2. ZAKRES DZIAŁANIA

Projektuje się 3 kompleksy rehabilitacji. Przewiduje się realizację rehabilitacji wieloprofilowej. Kompleksy wyposaża się w nowoczesne aparaty do kinezyterapii: stół rehabilitacyjny, drabinki

rehabilitacyjne, materace do kinezyterapii, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych, UGUL, tablica do ćwiczeń manualnych ręki. Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej obejmują zarówno wizytę jak i zabieg fizjoterapeutyczny. Przewiduje się następujące zabiegi kinezyterapeutyczne: ćwiczenia bierne, czynno- bierne, wspomagane, pionizacja- prowadzone indywidualnie przez fizjoterapeutę- ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów. Segment wyposażony został w kuchnię z jadalnią. Dostawa towarów odbywać się będzie trzy razy dziennie(śniadania , obiady i kolacje). Na teren zaplecza prowadzi niezależne wejście z zewnątrz. Posiłki przywożone przez catering i wydawane przez personel kuchenny. Napoje gorące takie, jak kawa lub herbata przygotowywane będą i podawane w perkolatorach. Zaopatrzenie odbywać się będzie transportem dostawców w opakowaniach wielokrotnego użytku: termosy do transportu żywności – termoport z przednim załadunkiem przeznaczony do transportu zimnych i gorących posiłków w pojemnikach GN. Wykonany z opornego tworzywa. Wysoką izolację termiczną zapewniają podwójne ścianki wypełnione pianką poliuretanową. Szczelna pokrywa zamykana czterema klamrami. W rozdzielni wydzielona została przestrzeń do zmywania sprzętów kuchennych wyposażona w zlewozmywak dwukomorowy, stoły odstawcze , zmywarkę oraz regał. W części gastronomicznej projektuje się magazyn wyposażony w lodówki oraz regały.

Zaprojektowano kaplicę wyposażoną w 4 ławki dla wiernych oraz ołtarz. Jako pomieszczenie rekreacji projektuje się świetlice wyposażoną w stoły i krzesła dla pensjonariuszy oraz w lodówkę, umywalkę i szafę.

W segmencie projektuje się 2 pomieszczenia socjalne z dostępem do toalety. Segment wyposażony został w pomieszczenia techniczne oraz magazyny.

Projektuje się magazyn wyrobów i produktów leczniczych. Leki dostarczane a następnie magazynowane w odpowiednich pojemnikach bądź lodówkach a następnie dostarczane do pokoi przygotowawczych pielęgniarских i podawane pacjentom pod kontrolą lekarza.

4.1.4. SEGMENT ADMINISTRACYJNY

Na ostatnią część składają się pomieszczenia biurowe tj. pom. kadry, gabinet księgowej, sekretariat, gabinet dyrektora, pom. kierownika administracji, pom kadr, ale również, pom. socjalne, łazienki, magazyny gabinet psychologa.

W tej części znajdują się również pomieszczenia terapeuty, logopedy, pom. kierownika administracji oraz gabinet zabiegowy jednak są one funkcjonalnie połączone z częścią mieszczącą pokoje łóżkowe.

4.1.4.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

A.01	POM. SOCJALNE	11,72
A.01A	POM.OSÓB SPRZĄTAJĄCYCH	12,21
A.02	GABINET TERAPEUTY/LOGOPEDY	18,95
A.03	GABINET PSYCHOLOGA	12,47
A.04	GABINET ZABIEGOWY	21,09
A.05	GABINET KIEROWNIKA DS.LECZNICTWA	22,45
A.06	MAGAZYN	8,1
A.07	POM. ADMINISTRACYJNE KIEROWNIK ADMINISTRACJI	13,13

A.07A	POM. ADMINISTRACYJNE POM. KADR	14,97
A.08	POM. ADMINISTRACYJNE GABINET KSIĘGOWYCH	13,1
A.09	POM. ADMINISTRACYJNESEKRETARIAT	21,1
A.10	GABINET DYREKTORA	30,24
A.12	MAGAZYN	7,62
A.13	ŁAZIENKA	6,66
A.14	ŁAZIENKA	6,66
A.15	ŁAZIENKA NPS	5,68
A.16	MAGAZYN	4,07
A.17	KORYTARZ	68,13

4.1.4.2. ZAKRES DZIAŁANIA

W segmencie przewiduje się pomieszczenia gabinetów lekarskich- gabinet psychologa, gabinet terapeuty/ logopedy oraz gabinet zabiegowy. Gabinety przeznaczone do przyjmowania pensjonariuszy. Projektuje się także pomieszczenia administracyjne.

4.2. LICZBA PENSJONARIUSZY

Inwestor przewiduje że jednocześnie w obiekcie może przebywać około 70 osób w tym 40 osób ze świadczenia NFZ.

4.3. ZATRUDNIENIE

Przewiduje się zatrudnienie około 53 osób. Na najliczniejszej zmianie będzie około 25 osób (2 lekarzy, 8 pielęgniarek, 4 fizjoterapeutów, 3 salowe, 1 kucharka, 1 psycholog, 6 osób admnistracji)

4.4. BIELIZNA

Bielizna i pościel, w ilościach niezbędnych odpowiednio zabezpieczona, powinna być gromadzona i przechowywana w magazynie bielizny czystej.

Gromadzenie brudnej bielizny powinno odbywać się w brudowniku, w odpowiednio oznakowanych workach płóciennych nasyconych środkiem dezynfekcyjnym z jednoczesnym jej segregowaniem pod względem asortymentu

4.5. DEZYNFEKCJA ŁÓŻEK

W/w proces należy przeprowadzić- wykonać w pomieszczeniu dezynfekcji łóżek znajdującego się w pomieszczeniu oznaczonym nr 0.14 w segmencie strefy wejściowej. Czynność przeprowadzić przy pomocy detergentów z zachowaniem przepisów BHP.

4.6. ODPADY MEDYCZNE

Zgodnie z *ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21 z późniejszymi zmianami)* odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Wszystkie odpady medyczne powinny być zapakowane do szczelnych worków lub pojemników jednorazowego użytku, zabezpieczone na czas

transportu w pomieszczeniu na odpady (brudownik) następnie przekazane podmiotom posiadającym zgodę na transport i utylizację.

5. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

Pomieszczenia gabinetów specjalistycznych oraz zabiegowych zostały wyposażone w sprzęt specjalistyczny.

Gabinety wyposaża się w podstawowe meble medyczne tj.: szafki medyczne, taborety medyczne, stoliki medyczne, kozetki lekarskie. Dodatkowo gabinety wyposaża się w kule, laski, trójnogi, czwórnogi, balkoniki, podpórki, wózki inwalidzkie, przedmioty pionizujące.

W pomieszczeniach specjalistycznych wszystkie meble i sprzęt powinny być dostosowane do mycia i dezynfekcji, wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, powierzchniach gładkich i odpornych na środki dezynfekcyjne.

Przy umywalkach zamontować dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnymi i pojemniki na mydło w płynie i ręczniki jednorazowego użytku.

Kompleksy rehabilitacyjne wyposaża się w : stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, materace do kinezyterapii, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych, UGUL, tablica do ćwiczeń manualnych ręki.

Szczegółowe zestawienie wyposażenia zostało przedstawione w kartach pomieszczeń oraz na rysunku zagospodarowania technologicznego.

6. KARTY POMIESZCZEŃ

6.1. SEGMENT STREFY WEJŚCIOWEJ

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA		„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.			
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA		HOL 0.01			
3	POWIERZCHNIA		23,4m ²			
4	PODŁOGA		wykładzina homogeniczna PCV			
5	ŚCIANY		antybakteryjna farba z jonami srebra			
6	SUFIT		Sufit higieniczny na ruszcie			
7	STOLARKA		stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki			
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE		Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,			
9	OGRZEWANIE		Centralne, wodne, temperatura +16°C			
10	WENTYLACJA		Wentylacja mechaniczna			
11	INSTALACJE WOD-KAN		hydrantowa			
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ		-			
13	WODA O WYSOKICH PARAM.		-			
14	INSTALACJA GAZOWA		-			
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.		-			
16	INSTALACJE SPECJALNE		Instalacja ppoż.			
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	SYGNALIZACJA		Czujki p.poż.			
20	INSTALACJA RTV		-			
21	INSTALACJA RTG		-			
22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE		-			
	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	ARCHIWUM 0.03				
3	POWIERZCHNIA	3,96m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	białe malowane farbą zmywalną lateksową				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
symbol	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
2-1223-3	Regał magazynowy	1	150x50x180	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN 0.02,				
3	POWERZCHNIA	6,1m ² ;				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	białe malowane farbą zmywalną lateksową				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
symbol	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
2-1223-3	Regał magazynowy	1	170x40x180	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 0.04; 0.13				
3	POWIERZCHNIA	3,6m ²				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	białe malowane farbą zmywalną lateksową				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k ,				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż. , instalacja przyzywowa				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
symbol	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka	1	47x40	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
2-1223-3	Regał	1	50x35x180	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	UMYWALNIA DAMSKA 0.05,				
3	POWIERZCHNIA	13,07m ² ;				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, prysznic				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka, prysznic				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
symbol	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka	2	41x54	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy	2	117x100	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana	2	40x78x38	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
pt	Pojemnik na papier toaletowy	1	-	-	-	-
Swc	Szczotka do WC	1	-	-	-	-
śm	Mały śmietnik metalowy z pokrywą (3-5l)	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	PRZEDSIONEK 0.06, 0.08				
3	POWERZCHNIA	3,0m2;				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
symbol	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA DAMSKA 0.07,				
3	POWIERZCHNIA	19,09m ² ;				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
symbol	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Sz-Pr	Szafa ubraniowa-pracownicza	8	50x50x180	-	-	-
Ł-ka	Ławka pracownicza	2	270x40	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA MĘSKA 0.09,				
3	POWIERZCHNIA	13,54m ² ;				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
symbol	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Sz- Pr	Szafa ubraniowa-pracownicza	8	50x50x180	-	-	-
Ł-ka	Ławka pracownicza	2	270x40	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	BRUDOWNIK 0.10,				
3	POWIERZCHNIA	10,8m ² ;				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała zmywalna farba lateksowa				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzewiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka	1	47x40	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
2-1223-3	Regał	3	140x50x180	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN 0.10A				
3	POWIERZCHNIA	6,59m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	białe malowane farbą zmywalną lateksową				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
2-1223-3	Regał	3	120x50x180	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE OSÓB SPRZĄTAJĄCYCH 0.11				
3	POWIERZCHNIA	15,02m ²				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	Biała antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	zlewozmywak				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	zlewozmywak				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
ZLN	Zlewozmywak dwukomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	75x50	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesełko	3	-	-	-	-
STo	Stół okrągły	1	-	-	-	-
SZ	Szafka zlewozmywakowa	1	90x60x85	-	-	Błat staron szary melanż
SKS	Szafka kuchenna stojąca	1	80x60x85	-	-	Błat staron szary melanż
SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	80x37x72	-	-	-
SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	60x37x72	-	-	-
Ld	Łódówka	1	60x60x85	0,3KW/230V	0,3KW/230V	Gniazdo wtykowe
-	Czajnik bezprzewodowy	1	-	2KW/230V	2KW/230V	Gniazdo wtykowe
MF	Kuchenka mikrofalowa	1	-	1,5KW/230V	1,5KW/230V	Gniazdo wtykowe
Sz-Pr	Szafa pracownicza	1	12/50/200	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	WC 0.11A, 0.18				
3	POWIERZCHNIA	2,73m ² ; 3,09				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, miska ustępowa				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	umywalka				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
symbol	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
MuGe	Miska ustępowa podwieszana	1	40 x 78 x 38	-	-	-
Swc	Szczotka do WC	1	-	-	-	-
Um	Umywalka	1	47x40	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Pt	Pojemnik na papier toaletowy	1	-	-	-	-

Śm	Maty śmietnik metalowy z pokrywą (3-5l)	1	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	UMYWALNIA MĘSKA 0.12,				
3	POWIERZCHNIA	12,49m ² ;				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, prysznic, miska ustępowa				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka, prysznic				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚMIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
symbol	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka	2	41x54	-	-	-
BpSch	Brodzik podtynkowy	2	117x100	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana	2	40x78x38	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
pt	Pojemnik na papier toaletowy	1	-	-	-	-

Swc	Szczotka do WC	1	-	-	-	-
śm	Mały śmietnik metalowy z pokrywą (3-5l)	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	DEZYNFEKCJA ŁÓŻEK 0.14,				
3	POWIERZCHNIA	9,24;				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
symbol	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
2-1223-3	Regał	1	211x50x180	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	GABINET ZABIEGOWY I 0.15				
3	POWERZCHNIA	18,63m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, zlewozmywak				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka, zlewozmywak				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
symbol	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka nablatowa	1	41x54	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Zl1	Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	80x60x18	-	-	-
Bn	Biurko drewniane narożnikowe	1	200x55x74,5	-	-	-
Ot12	Ostona tylna	1	104,6x33	-	-	-
Sm/60	Szafa medyczna	5	41,4x60x180	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesełko	1	-	-	-	-

Kl	Kozetka lekarska	1	190x55x55	-	-	Kąt regulacji segmentu zagłówka od - 30 do +45°
Sz1	Stół zabiegowy	1	75x45x85	-	-	-
Tm	Taboret medyczny	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA		„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.			
2	NAZWA POMIESZCZENIA		KOMUNIKACJA			
	NUMER POMIESZCZENIA		0.16			
3	POWIERZCHNIA		63,8m ²			
4	PODŁOGA		wykładzina homogeniczna PCV			
5	ŚCIANY		antybakteryjna farba z jonami srebra			
6	SUFIT		Sufit higieniczny na ruszcie			
7	STOLARKA		stolarka drzewiowa - drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki			
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE		Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej, odbojoporęcz, odbojnica			
9	OGRZEWANIE		Centralne, wodne, temperatura +20°C			
10	WENTYLACJA		Wentylacja mechaniczna			
11	INSTALACJE WOD-KAN		hydrantowa			
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ		-			
13	WODA O WYSOKICH PARAM.		-			
14	INSTALACJA GAZOWA		-			
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.		-			
16	INSTALACJE SPECJALNE		Instalacja ppoż.			
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		Ogólne - fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	SYGNALIZACJA		Czujki p.poż.			
20	INSTALACJA RTV		-			
21	INSTALACJA RTG		-			
22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
	Odbojoporęcz, odbojnica					

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	PUNKT REJESTRACJI 0.17				
3	POWIERZCHNIA	9,75m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.pož.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
R-209022	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
Lp	Lada recepcyjna	1	300x60	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	GABINET LEKARSKI 0.19				
3	POWIERZCHNIA	22,45m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, zlewozmywak				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka, zlewozmywak				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka nablatowa	1	41x54	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Zl1	Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	80x60x18	-	-	-
Bn	Biurko drewniane narożnikowe	1	200x55x74,5	-	-	-
Ot12	Ostona tylna	1	104,6x33	-	-	-
Sm/60	Szafa medyczna	5	41,4x60x180	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	2	-	-	-	-

Kl	Kozetka lekarska	1	190x55x55	-	-	Kąt regulacji segmentu zagłówka od - 30 do +45°
Sz1	Stolik zabiegowy	1	75x45x85	-	-	-
Tm	Taboret medyczny	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE SOCJALNE 0.20,				
3	POWIERZCHNIA	16,05m ² ;				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	zlewozmywak				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	zlewozmywak				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
ZLN	Zlewozmywak dwukomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	75x50	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesło	3				
ST	Stół	1				
SZ	Szafka zlewozmywakowa	1	90x60x85			Blat staron szary melanż
SKS	Szafka kuchenna stojąca	1	80x60x85			Blat staron szary melanż
SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	80x37x72			
SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	60x37x72			

Ld	Lodówka	1	60x60x85	0,3KW/230V	0,3KW/230V	Gniazdo wtykowe
-	Czajnik bezprzewodowy	1	-	2KW/230V	2KW/230V	Gniazdo wtykowe
MF	Kuchenka mikrofalowa	1	-	1,5KW/230V	1,5KW/230V	Gniazdo wtykowe

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	ŁAZIENKA NPS 0.21,				
3	POWIERZCHNIA	8,9m ² ;				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +24°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	umywalka x 1, miska ustępowa x1, brodzik				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	umywalka x1, brodzik				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
UmN	Umywalka dla niepełnosprawnych	1	65x54,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Pt	Pojemnik na papier toaletowy	1	-	-	-	-
Swc	Szczotka do WC	1	-	-	-	-
Śm	Mały śmietnik metalowy z pokrywą (3-5l)	1	-	-	-	-
MuGe	Miska ustępowa podwieszana	1	40 x 78 x 38	-	-	-
UchS	Pochwyt stały	1	-	-	-	Stal nierdzewna

UchU	Pochwyt uchylny	2	-	-	-	Stal nierdzewna
BpSch	Brodzik	1	200x75	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE IZOLACJI PACJENTA 0.22				
3	POWIERZCHNIA	13,62m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż., instalacja przywoławcza				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	Gniazda w ścianie				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
LR	Łóżko szpitalne	1	210X95X64/94	-	-	-
SPA	Szafka przyłóżkowa	1	45x45x86	-	-	-
OB4251	Panel nadłóżkowy	1	đł. 100	100W/230V	100W/230V	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	GABINET ZABIEGOWY II 0.23				
3	POWIERZCHNIA	21,00m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, zlewozmywak				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka, zlewozmywak				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.pož.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka nablatowa	1	41x54	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Z11	Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	80x60x18	-	-	-
Bn	Biurko drewniane narożnikowe	1	200x55x74,5	-	-	-

Ot12	Ostona tylna	1	104,6x33	-	-	-
Sm/60	Szafa medyczna	3	41,4x60x180	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	2	-	-	-	-
Kl	Kozetka lekarska	1	190x55x55	-	-	Kąt regulacji segmentu zagłówka od - 30 do +45°
Sz1	Stolik zabiegowy	1	75x45x85	-	-	-
Tm	Taboret medyczny	1	-	-	-	-

6.2. SEGMENT MIESZKANIOWY

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	ŁAZIENKA P1.01, P1.06, P1.07, P1.07, P1.10, P1.11, P1.16, P1.17, P1.20, P1.21, P1.24, P1.25, P1.28, P1.33, P1.34, P1.37, P1.38, P1.41, P1.42, P1.49, P1.50, P1.53, P1.54, P1.57, P1.59, P2.02, P2.03, P2.06, P2.07, P2.10, P2.11, P2.16, P2.18, P2.20, P2.22, P2.24, P2.26, P2.29, P2.34, P2.36, P2.38, P2.39, P2.42, P2.43, P2.46, P2.49, P2.52, P2.53, P2.56, P2.57, P2.60				
3	POWIERZCHNIA	4,76m ²				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	umywalka x 1, brodzik x1, miska ustępowa x1,				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	umywalka x1, brodzik x1,				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
MuGe	Miska ustępowa podwieszana	1	40 x 78 x 38	-	-	-
Swc	Szczotka do WC	1	-	-	-	-
UmN	Umywalka dla niepełnosprawnych	1	65x54,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Pt	Pojemnik na papier toaletowy	1	-	-	-	-

Śm	Mały śmietnik metalowy z pokrywą (3-5l)	1	-	-	-	-
UchS	Pochwyt stały	1	-	-	-	Stal nierdzewna
UchU	Pochwyt uchylny	2	-	-	-	Stal nierdzewna
BpSch	Brodzik podtynkowy					
Kps	Krzesło prysznicowe					

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POKÓJ JEDNOOSOBOWY P1.36, P1.39, P1.40, P1.43, P1.48, P1.51, P1.52, P1.55, P1.56, P1.58, P2.01, P2.04, P2.05, P2.08, P2.09, P2.12, P2.17, P2.19, P2.21, P2.23				
3	POWIERZCHNIA	16,7m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż., instalacja przywoławcza,				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	Sieć TV				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	Gniazda w ścianie				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
LR	Łóżko szpitalne	1	210X95X64/94	-	-	-
SPA	Szafka przyłóżkowa	1	45x45x86	-	-	-
OB4251	Panel nadłóżkowy	1	dk. 100	100W/230V	100W/230V	-
S	Szafa	2	50x30x180	-	-	-
TV	Telewizor	1	-	0,7KW/230V	0,7KW/230	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POKÓJ DWUOSOBOWY P1.03, P1.05, P1.08, P1.09, P1.12, P1.15, P1.18, P1.19, P1.22, P1.23, P1.26, P1.27, P1.32, P2.25, P2.27, P2.33, P2.35, P2.37, P2.40, P2.41, P2.44, P2.45, P2.50, P2.51, P2.54, P2.55, P2.58, P2.59				
3	POWIERZCHNIA	16,7m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż., instalacja przywoławcza				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	Gniazda w ścianie				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
LR	Łóżko szpitalne	2	210X95X64/94	-	-	-
SPA	Szafka przyłóżkowa	2	45x45x86	-	-	-
OB4251	Panel nadłóżkowy	2	dł. 100	100W/230V	200W/230V	-
S	Szafa	2	50x30x180	-	-	-
TV	Telewizor	1	-	0,7KW/230V	0,7KW/230	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	GABINET PIELEŃNIAREK KOORDYNUJĄCYCH P1.02				
3	POWIERZCHNIA	16,07m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka,				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka,				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka nablatowa	1	41x54	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Z11	Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	80x60x18	-	-	-
Bn	Biurko drewniane narożnikowe	1	200x55x74,5	-	-	-

Bp	Biurko drewniane prostokątne	1	200x60x74,5	-	-	-
Ot12	Ostona tylna	1	104,6x33	-	-	-
Sm/60	Szafa medyczna	5	41,4x60x180	-	-	-
R-209022	Fotel biurowy	2	-	-	-	-
AMMI	Krzesło	2	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA	MAGAZYN				
	NUMER POMIESZCZENIA	P1.04, P1.14A, P1.31, P2.48				
3	POWIERZCHNIA	4,76; 2,32; 11,5; 14,42				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	białe malowane farbą zmywalną lateksową				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	PRYSZNIC DLA PACJENTÓW P1.13, P2.48A				
3	POWIERZCHNIA	11,95m ² ;				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzewiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Brodzik				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	brodzik				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
BpSch	Brodzik	3	117x100	-	-	-
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
WS	Wieszak	3	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA		„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.			
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA		WC P1.14, P2.47			
3	POWIERZCHNIA		3,05m ² ; 3,15m ²			
4	PODŁOGA		Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9			
5	ŚCIANY		Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra			
6	SUFIT		Sufit higieniczny na ruszcie			
7	STOLARKA		stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki			
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE		obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.			
9	OGRZEWANIE		Centralne, wodne, temperatura +16°C			
10	WENTYLACJA		Wentylacja mechaniczna			
11	INSTALACJE WOD-KAN		Umywalka, miska ustępowa			
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ		umywalka			
13	WODA O WYSOKICH PARAM.		-			
14	INSTALACJA GAZOWA		-			
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.		-			
16	INSTALACJE SPECJALNE		Instalacja ppoż.			
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	SYGNALIZACJA		Czujki p.poż.			
20	INSTALACJA RTV		-			
21	INSTALACJA RTG		-			
22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
MuGe	Miska ustępowa podwieszana	1	40 x 78 x 38	-	-	-
Swc	Szczotka do WC	1	-	-	-	-
Um	Umywalka	1	47x40	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna

DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Pt	Pojemnik na papier toaletowy	1	-	-	-	-
śm	Maty śmietnik metalowy z pokrywą (3-5l)	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	BRUDOWNIK P1.29, P2.32				
3	POWIERZCHNIA	4,76m ² ;				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała farba lateksowa				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.pož.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka	1	47x40	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-

WS	Wieszak	1	-	-	-	-
2-1223-3	Regał	1	100x50x180	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POKÓJ JEDNOOSOBOWY „OSTATNIEJ DROGI” P1.30				
3	POWERZCHNIA	14,81m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż., instalacja przywoławcza				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	Gniazda w ścianie				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
LR	Łóżko szpitalne	1	210X95X64/94	-	-	-
Um	Umywalka	1	47x40	-	-	-
OB4251	Panel nadłóżkowy	1	dł. 100	100W/230V	100W/230V	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	PUNKT PIELĘGNIARSKI Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM P1.46, P2.13				
3	POWIERZCHNIA	18,03m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, zlewozmywak				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka, zlewozmywak				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka nablatowa	1	41x54	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-

Zl1	Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	80x60x18	-	-	-
Bp	Biurko drewniane prostokątne	1	200x60x74,5	-	-	-
Ot12	Ostona tylna	1	104,6x33	-	-	-
Sm/60	Szafa medyczna	1	60x42x180	-	-	-
Sm/110	Szafa medyczna	1	110x42x180	-	-	-
Sm/42	Szafa medyczna	1	42x60x180	-	-	-
R-209002	Fotel biurowy	2	-	-	-	-
KP	Komputer	2	-	0,7KW/230V	1,4KW/230V	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE MONITOROWANIA PACJENTA P2.28				
3	POWERZCHNIA	2,07m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż., instalacja przywoławcza				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA		„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.			
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA		ŚLUZA UMYWALKOWO- FARTUCHOWA P2.31			
3	POWERZCHNIA		2,8m ²			
4	PODŁOGA		Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9			
5	ŚCIANY		Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra			
6	SUFIT		Sufit higieniczny na ruszcie			
7	STOLARKA		stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki			
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE		obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .			
9	OGRZEWANIE		Centralne, wodne, temperatura +20°C			
10	WENTYLACJA		Wentylacja mechaniczna			
11	INSTALACJE WOD-KAN		Umywalka,			
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ		Umywalka,			
13	WODA O WYSOKICH PARAM.		-			
14	INSTALACJA GAZOWA		-			
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.		-			
16	INSTALACJE SPECJALNE		Instalacja ppoż.			
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	SYGNALIZACJA		Czujki p.poz.			
20	INSTALACJA RTV		-			
21	INSTALACJA RTG		-			
22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka nablatowa	1	41x54	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa

WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Sz-Pr	Szafa ubraniowa-pracownicza	2	30x50x180	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	KORYTARZ P1.44, P1.45, P2.15, P2.61				
3	POWIERZCHNIA	103,73m ² ; 160m ² ; 103,73m ² ; 153,09m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej, odbojoporęcz, odbojnica				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	hydrantowa				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
	Odbojoporęcz, odbojnica					

6.3. SEGMENT ADMINISTRACYJNY

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE SOCJALNE A.01				
3	POWIERZCHNIA	11,72m ²				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	biała antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	zlewozmywak				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	zlewozmywak				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
ZLN	Zlewozmywak dwukomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	75x50	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa

WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesło	3				
STo	Stół	1				
SZ	Szafka zlewozmywakowa	1	90x60x85			Blat staron szary melanż
SKS	Szafka kuchenna stojąca	1	80x60x85			Blat staron szary melanż
SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	80x37x72			
SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	60x37x72			
Ld	Lodówka	1	60x60x85	0,3KW/230V	0,3KW/230V	Gniazdo wtykowe
-	Czajnik bezprzewodowy	1	-	2KW/230V	2KW/230V	Gniazdo wtykowe
MF	Kuchenka mikrofalowa	1	-	1,5KW/230V	1,5KW/230V	Gniazdo wtykowe

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE OSÓB SPRZĄTAJĄCYCH A01A				
3	POWIERZCHNIA	12,21m ²				
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9				
5	ŚCIANY	białe malowane antybakteryjną farbą z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	zlewozmywak				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	zlewozmywak				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
ZLN	Zlewozmywak dwukomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	75x50	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna

DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesło	3				
ST	Stół	1				
SZ	Szafka zlewozmywakowa	1	90x60x85			Blat staron szary melanż
SKS	Szafka kuchenna stojąca	1	80x60x85			Blat staron szary melanż
SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	80x37x72			
SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	60x37x72			
Ld	Lodówka	1	60x60x85	0,3KW/230V	0,3KW/230V	Gniazdo wtykowe
-	Czajnik bezprzewodowy	1	-	2KW/230V	2KW/230V	Gniazdo wtykowe
MF	Kuchenka mikrofalowa	1	-	1,5KW/230V	1,5KW/230V	Gniazdo wtykowe

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	GABINET TERAPEUTY/ LOGOPEDY A.02				
3	POWIERZCHNIA	18,95m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, zlewozmywak				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka, zlewozmywak				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka nablatowa	1	41x54	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna

L	Lustro	1	-	-	-	-
ES	Wieszak	1	-	-	-	-
Zl1	Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	80x60x18	-	-	-
Bn	Biurko drewniane narożnikowe	1	200x55x74,5	-	-	-
Ot12	Ostona tylna	1	104,6x33	-	-	-
Sm/60	Szafa medyczna	5	60x41,4x180	-	-	-
R-209002	Fotel biurowy	2	-	-	-	-
Kl	Kozetka lekarska	1	190x55x55	-	-	Kąt regulacji segmentu zagłówka od - 30 do +45°
Sz1	Stolik zabiegowy	1	75x45x85	-	-	-
Tm	Taboret medyczny	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA		„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.			
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA		GABINET PSYCHOLOGA A.03			
3	POWIERZCHNIA		12,47m ²			
4	PODŁOGA		wykładzina homogeniczna PCV			
5	ŚCIANY		antybakteryjna farba z jonami srebra			
6	SUFIT		Sufit higieniczny na ruszcie			
7	STOLARKA		stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki			
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE		obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .			
9	OGRZEWANIE		Centralne, wodne, temperatura +20°C			
10	WENTYLACJA		Wentylacja mechaniczna			
11	INSTALACJE WOD-KAN		-			
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ		-			
13	WODA O WYSOKICH PARAM.		-			
14	INSTALACJA GAZOWA		-			
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.		-			
16	INSTALACJE SPECJALNE		Instalacja ppoż.			
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	SYGNALIZACJA		Czujki p.poż.			
20	INSTALACJA RTV		-			
21	INSTALACJA RTG		-			
22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Bn	Biurko drewniane narożnikowe	1	200x55x74,5	-	-	-
SB	Szafa biurowa	4	41,4x60x180	-	-	-

R-209002	Fotel biurowy	2	-	-	-	-
----------	---------------	---	---	---	---	---

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	GABINET ZABIEGOWY A.04				
3	POWIERZCHNIA	21,09m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, zlewozmywak				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka, zlewozmywak				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka nablatowa	1	41x54	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna

L	Lustro	1	-	-	-	-
W	Wieszak	1	-	-	-	-
Zl1	Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	80x60x18	-	-	-
Bn	Biurko drewniane narożnikowe	1	200x55x74,5	-	-	-
Ot12	Ostona tylna	1	104,6x33	-	-	-
Sm/60	Szafa medyczna	3	41,4x60x180	-	-	-
R-209002	Fotel biurowy	2	-	-	-	-
Kl	Kozetka lekarska	1	190x55x55	-	-	Kąt regulacji segmentu zagłówka od - 30 do +45°
Sz1	Stolik zabiegowy	1	75x45x85	-	-	-
Tm	Taboret medyczny	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	GABINET KIEROWNIKA DS. LECZNICTWA A.05				
3	POWIERZCHNIA	22,45m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzewiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej.				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, zlewozmywak				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka, zlewozmywak				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka nablatowa	1	41x54	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna

DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Zl1	Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	80x60x18	-	-	-
Bn	Biurko drewniane narożnikowe	1	200x55x74,5	-	-	-
Ot12	Ostona tylna	1	104,6x33	-	-	-
Sm/60	Szafa medyczna	5	41,4x60x180	-	-	-
R-209002	Fotel biurowy	2	-	-	-	-
Kl	Kozetka lekarska	1	190x55x55	-	-	Kąt regulacji segmentu zagłówka od - 30 do +45°
Sz1	Stolik zabiegowy	1	75x45x85	-	-	-
Tm	Taboret medyczny	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA		„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.			
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA		MAGAZYN A06			
3	POWIERZCHNIA		8,1m ²			
4	PODŁOGA		wykładzina homogeniczna PCV			
5	ŚCIANY		białe malowane farbą zmywalną lateksową			
6	SUFIT		Sufit higieniczny na ruszcie			
7	STOLARKA		stolarka drzewiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki			
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE		obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.			
9	OGRZEWANIE		Centralne, wodne, temperatura +16°C			
10	WENTYLACJA		Wentylacja mechaniczna			
11	INSTALACJE WOD-KAN		-			
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ		-			
13	WODA O WYSOKICH PARAM.		-			
14	INSTALACJA GAZOWA		-			
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.		-			
16	INSTALACJE SPECJALNE		Instalacja ppoż.			
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	SYGNALIZACJA		Czujki p.pož.			
20	INSTALACJA RTV		-			
21	INSTALACJA RTG		-			
22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
2-	Regał	1	270x42x180	-	-	-

1223-3						
2- 1223-3	Regał	3	258x42x180	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE ADMINISTRACJI KIEROWNIK ADMINISTRACJI A.07				
3	POWIERZCHNIA	13,13m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
R- 209002	Fotel biurowy	1	-	-	-	-

Bp	Biurko drewniane prostokątne	1	120x55x74,5	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	1	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230V	-
SB	Szafa biurowa	8	30x50x180	-	-	-
AMMI	Krzeseł biurowe	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA						
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.				
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE ADMINISTRACJI POMIESZCZENIE KADR A.07A				
3	POWIERZCHNIA	14,97m ²				
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV				
5	ŚCIANY	tapeta winylowa				
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE

R-209002	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
Bp	Biurko drewniane prostokątne	1	120x55x74,5	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	1	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230V	-
SB	Szafa biurowa	8	30x50x180	-	-	-
AMMI	Krzesło biurowe	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE ADMINISTRACJI GABINET KSIĘGOWYCH A.08
3	POWIERZCHNIA	13,1m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	-
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.
20	INSTALACJA RTV	-
21	INSTALACJA RTG	-
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-
23	INSTALACJA TLENOWA	-
24	WYPOSAŻENIE	

SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
R-209002	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
Bp	Biurko drewniane prostokątne	1	120x55x74,5	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	1	-	0,7KW/230 V	0,7 KW/230V	-
SB	Szafa na dokumenty	8	30x50x180	-	-	-
AMMI	Krzesełko biurowe	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE ADMINISTRACJI SEKRETARIAT A.09
3	POWIERZCHNIA	21,1m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	-
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.
20	INSTALACJA RTV	-
21	INSTALACJA RTG	-
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-
23	INSTALACJA TLENOWA	-

24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
R-209002	Fotel biurowy	2	-	-	-	-
Bn	Biurko drewniane narożnikowe	2	200x55x74,5	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	2	-	0,7KW/230 V	1,4KW/230V	-
SB	Szafa biurowa	8	30x50x180	-	-	-
AMMI	Krzeseł biurowe	2	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	GABINET DYREKTORA A.10
3	POWIERZCHNIA	30,24m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	-
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.pož.
20	INSTALACJA RTV	-
21	INSTALACJA RTG	-
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-

23	INSTALACJA TLENOWA					-
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
R-209002	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
Bn	Biurko drewniane narożnikowe	1	200x55x74,5	-	-	-
KP	Komputer z drukarką	1	-	0,7KW/230 V	1,4KW/230V	-
SB	Szafa biurowa	8	30x50x180	-	-	-
AMMI	Krzesło biurowe	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesło	12	-	-	-	-
ST	Stół prostokątny	1	300x70x76			

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN A.12
3	POWIERZCHNIA	7,62m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	białe malowane farbą zmywalną lateksową
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	-
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.
20	INSTALACJA RTV	-
21	INSTALACJA RTG	-

22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
2-1223-3	Regał	1	325x42x180	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	ŁAZIENKA A.13, A.14
3	POWIERZCHNIA	6,66m ²
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	umywalka x 1, miska ustępowa x1,
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	umywalka x1,
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.
20	INSTALACJA RTV	-

21	INSTALACJA RTG		-			
22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
MuGe	Miska ustępowa podwieszana	1	40 x 78 x 38	-	-	-
Swc	Szczotka do WC	1	-	-	-	-
Um	Umywalka	1	65x54,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	ŁAZIENKA NPS A.15
3	POWIERZCHNIA	5,68m ² ;
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
7	STOLARKA	Drzwi pełne z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	umywalka x 1, miska ustępowa x1,
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	umywalka x1,
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.

20	INSTALACJA RTV		-			
21	INSTALACJA RTG		-			
22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
UmN	Umywalka dla niepełnosprawnych	1	65x54,5	-	-	-
WP	Wądro pedałowc	1	-	-	-	Stal nierdzewna
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Pt	Pojemnik na papier toaletowy	1	-	-	-	-
Swc	Szczotka do WC	1	-	-	-	-
Śm	Mały śmietnik metalowy z pokrywą (3-5l)	1	-	-	-	-
MuGe	Miska usępowa podwieszana	1	40 x 78 x 38	-	-	-
PS	Pochwył stały	1	-	-	-	Stal nierdzewna
PU	Pochwył uchylny	2	-	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN A.16
3	POWIERZCHNIA	4,07m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	białe malowane farbą zmywalną lateksową
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzewiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	-
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne

19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	KORYTARZ A.17
3	POWIERZCHNIA	68,13m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	Farba lateksowa zmywalna
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej, odbojoporęcz, odbojnica
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	-
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.
20	INSTALACJA RTV	-

21	INSTALACJA RTG		-			
22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
	Odbojoporęcz, odbojnica					

6.4. SEGMENT REHABILITACJI, KUCHNI I POM. TECHNICZNYCH

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE TECHNICZNE R.01, R.02
3	POWIERZCHNIA	11,57m ² ; 17,59m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	białe malowane farbą zmywalną lateksową
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k ,
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	-
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż. ,
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.

20	INSTALACJA RTV		-			
21	INSTALACJA RTG		-			
22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	PRZYJĘCIE I DYSTRYBUCJA BIELIZNĄ CZYSTĄ R.03
3	POWIERZCHNIA	18,57m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	białe malowane antybakteryjną farbą z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	-
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.
20	INSTALACJA RTV	-
21	INSTALACJA RTG	-

22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
2-1223-3	Regał	18	120x42x180	-	-	-
2-12-23-3	Regał	2	103x42x180	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	WÓZKOWNIA R.04
3	POWIERZCHNIA	13,89m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	białe malowane farbą zmywalną lateksową
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	-
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.
20	INSTALACJA RTV	-
21	INSTALACJA RTG	-

22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	GABINET STARSZEGO ASYSTENTA R.04A
3	POWIERZCHNIA	10,18m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	białe malowane farbą zmywalną lateksową
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzewiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, zlewozmywak
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka, zlewozmywak
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.pož.
20	INSTALACJA RTV	-
21	INSTALACJA RTG	-
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-

23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka nablatowa	1	41x54	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
ZI1	Zlewozmywak jednokomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	80x60x18	-	-	-
Bp	Biurko drewniane prostokątne	1	120x55x74,5	-	-	-
Ot12	Ostona tylna	1	104,6x33	-	-	-
SB	Szafa biurowa	2	55x42x180	-	-	-
R-209002	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesełko biurowe	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA	SERWEROWNIA
	NUMER POMIESZCZENIA	R.04B
3	POWIERZCHNIA	6,95m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	białe malowane farbą zmywalną lateksową
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k ,
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	-
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż. ,
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.pož.
20	INSTALACJA RTV	-

21	INSTALACJA RTG		-			
22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	SALA REHABILITACYJNA R.05
3	POWIERZCHNIA	25,27m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzewiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, zlewozmywak
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka, zlewozmywak
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.
20	INSTALACJA RTV	-
21	INSTALACJA RTG	-

22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
SR	Stół rehabilitacyjny	3	-	-	-	-
UG	UGUL	2	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	KOMPLEKS REHABILITACJI R.06, R.07, R.08
3	POWIERZCHNIA	17,59m ² ; 17,59m ² ; 14,54m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej .
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, zlewozmywak
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka, zlewozmywak
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne

19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Dreh	Drabinka rehabilitacyjna	2	-	-	-	-
-	Materac do kinezyterapii	2	-	-	-	-
-	Rotor rehabilitacyjny	4	-	-	-	-
TćR	Tablica do ćwiczeń manualnych ręki	2	-	-	-	-
AMMI	Krzesło	2	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	WC R.09, R.11
3	POWIERZCHNIA	2,73m ² ; 3,58m ²
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, miska ustępowa,
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	umywalka
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S

18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	SYGNALIZACJA		Czujki p.poż.			
20	INSTALACJA RTV		-			
21	INSTALACJA RTG		-			
22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
MuGe	Miska ustępowa podwieszana	1	40 x 78 x 38	-	-	-
Swc	Szczotka do WC	1	-	-	-	-
Um	Umywalka	1	47x40	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
Pt	Pojemnik na papier toaletowy	1	-	-	-	-
Śm	Mały śmietnik metalowy z pokrywą (3-5l)	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE SOCJALNE I R.10,
3	POWIERZCHNIA	10,72m ² ;
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9
5	ŚCIANY	Biała antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	zlewozmywak
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	zlewozmywak
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.
20	INSTALACJA RTV	-

21	INSTALACJA RTG			-		
22	INSTALACJA ZEGAROWA			-		
23	INSTALACJA TLENOWA			-		
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
ZLN	Zlewozmywak dwukomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	75x50	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
AMMI	Krzeseł	3				
ST	Stół	1				
SZ	Szafka zlewozmywakowa	1	90x60x85			Błat staron szary melanz
SKS	Szafka kuchenna stojąca	1	80x60x85			Błat staron szary melanz
SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	80x37x72			
SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	60x37x72			
Ld	Łódówka	1	60x60x85	0,3KW/230V	0,3KW/230V	Gniazdo wtykowe
-	Czajnik bezprzewodowy	1	-	2KW/230V	2KW/230V	Gniazdo wtykowe
MF	Kuchenka mikrofalowa	1	-	1,5KW/230V	1,5KW/230V	Gniazdo wtykowe

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	KORYTARZ WEWNĘTRZNY I R.12,
3	POWIERZCHNIA	11,63m ² ; 164,7m ² ; 31,65m ² ; 108,3m ²
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	umywalka
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	umywalka
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S

18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
SPrz	Szafa porządkowa	1	50x50x180	-	-	-
Um	Umywalka	1	47x40	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	KORYTARZ WEWNĘTRZNY R.16,
3	POWIERZCHNIA	11,63m ² ; 164,7m ² ; 31,65m ² ; 108,3m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	-
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.

17	INSTALACJA OŚWIEŚLENIOWA		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	SYGNALIZACJA		Czujki p.poż.			
20	INSTALACJA RTV		-			
21	INSTALACJA RTG		-			
22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE SOCJALNE II R.11B
3	POWIERZCHNIA	6,32m ²
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9
5	ŚCIANY	Biała antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzewiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	zlewozmywak
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	zlewozmywak
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.

17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
ZLN	Zlewozmywak dwukomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	75x50	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
W	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
WS	Wieszak	1	-	-	-	-
AMMI	Krzesło	2				
BK	Błat kuchenny	1	120x40			
SZ	Szafka zlewozmywakowa	1	90x60x85			Błat staron szary melanz
SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	80x37x72			
SKW	Szafka kuchenna wisząca	1	60x37x72			
Ld	Lodówka	1	60x60x85	0,3KW/230V	0,3KW/230V	Gniazdo wtykowe
-	Czajnik bezprzewodowy	1	-	2KW/230V	2KW/230V	Gniazdo wtykowe
-	Ekspres ciśnieniowy	1	-	2KW/230V	2KW/230V	Gniazdo wtykowe
Sz-Pr	Szafa ubraniowa-pracownicza	4	50x50x180	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	KORYTARZ R29,R30
3	POWIERZCHNIA	11,63m ² ; 164,7m ² ; 31,65m ² ; 108,3m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej, odbojoporęcz, odbojnica
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	-
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-

14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIEPLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	IŁOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Odbojoporecz, odbojnica						

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	ODPADY ŻYWIENIOWE R.13
3	POWIERZCHNIA	2,52m ²
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	hydrantowe
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-
14	INSTALACJA GAZOWA	-

15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.		-			
16	INSTALACJE SPECJALNE		Instalacja ppoż.			
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA		Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S			
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH		Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne			
19	SYGNALIZACJA		Czujki p.poż.			
20	INSTALACJA RTV		-			
21	INSTALACJA RTG		-			
22	INSTALACJA ZEGAROWA		-			
23	INSTALACJA TLENOWA		-			
24	WYPOSAŻENIE					
	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN R.13A
3	POWIERZCHNIA	4,16m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	białe malowane farbą zmywalną lateksową
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	obudowa pionów instalacyjnych płyta g-k. Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej do wys 150 cm.
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +16°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	-
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-

14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIELENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.pož.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
2-1223-3	Regał	1		-	-	-
Ld	Lodówka	2	70x80x200	0.46KW/230V	0.46KW/230V	Gniazdo wtykowe

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	ŚLUZA R.14
3	POWIERZCHNIA	2,52m ²
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	umywalka
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	umywalka

13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIELENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka	1	47x40	-	-	-
Sz-Pr	Szafa ubraniowa-pracownicza	2	30x50x180	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	KUCHNIA R.15
3	POWIERZCHNIA	12,75m ²
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, zlewozmywak

12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka, zlewozmywak				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.pož.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
BR	Błat roboczy	-	Szer. 60cm	-	-	3,79m2
SzGp	Szafa gastronomiczna przelotowa	1	80x60x140	-	-	Stal nierdzewna
ZLN	Zlewozmywak dwukomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	75x50	-	-	-
Um	Umywalka	1				
KE	Kuchenka elektryczna	1	70x80x85	12,5KW/230V	12,5KW/230V	
MF	Mikrofala	1	-			
Ld	Lodówka	2	70x80x200	0,46KW/230V	0,46KW/230V	
Wb	Wózek bemaowy	1	60x85x110	-	-	Stal nierdzewna
OPS	Okap przyścienny skośny	1	90x90	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	ZMYWALNIA R.17
3	POWIERZCHNIA	5,15m2
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna

11	INSTALACJE WOD-KAN	Umywalka, zlewozmywak, zmywarka				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Umywalka, zlewozmywak,				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
ZG	Zmywarka gastronomiczna	1	60x60	3,2KW/230V	3,2KW/230V	-
BR	Błat roboczy	-	Szer. 60cm	-	-	0,91m2
Um	umywalka	1				
SzGp	Szafa gastronomiczna przelotowa	1	80x40x200	-	-	Stal nierdzewna
ZLN	Zlewozmywak dwukomorowy stal nierdzewna z ociekaczem	1	75x50	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	JADALNIA R.18
3	POWIERZCHNIA	5,15m2
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	Antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna
11	INSTALACJE WOD-KAN	-

12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ					
13	WODA O WYSOKICH PARAM.					
14	INSTALACJA GAZOWA					
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.					
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.				
20	INSTALACJA RTV					
21	INSTALACJA RTG					
22	INSTALACJA ZEGAROWA					
23	INSTALACJA TLENOWA					
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
ST	Stół prostokątny drewniany	4	70x120	-	-	-
ST	Stół prostokątny drewniany	1	40x120	-	-	-
AMMI	Krzesło	18	-	-	-	-
-	Ekspres ciśnieniowy	1	-	2KW/230V	2KW/230V	-
Wb	Wózek bemaowy	1	60x85x110	-	-	Stal nierdzewna

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE WANNA Z HYDROMASAŻEM R.19
3	POWIERZCHNIA	5,15m ²
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzewiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C

10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	Wanna z hydromasażem				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	Wanna z hydromasażem				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Wkgid	Wanna z hydromasażem	1	214x85x85	4,5KW/230V	4,5KW/230	Zasilanie 230V/50Hz
US	Uchwyt stały	1	-	-	-	Stal nierdzewna
WS	Wieszak	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	ŚWIETLICA R.20
3	POWIERZCHNIA	5,15m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	Antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C

10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	umywalka				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	umywalka				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka nablatowa	1	54x41	-	-	-
Ld	Lodówka	1	70x80x200	0,46KW/230V	0,46KW/230V	-
2-1223-3	Regał	1	12x64x180	-	-	-
Sto	Stół okrągły	4	r= 48 cm	-	-	-
AMMI	Krzeseło	14	-	-	-	-
ST	Stół prostokątny	1	100X100X74,5	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	KAPLICA R.21
3	POWIERZCHNIA	5,15m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	Antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykonane kątownikami ze stali nierdzewnej,

9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.pož.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
ŁK	Ławki kościelne	4	150X50	-	-	-
OŁ	Ołtarz drewniany	1	200X50	-	-	-
AMMI	Krzesto	4	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	WANNA Z PODNOŚNIKIEM R.22
3	POWIERZCHNIA	5,15m ²
4	PODŁOGA	Płytki ceramiczne 60x60, antypoślizgowość R9
5	ŚCIANY	Płytki ceramiczne 30x60 do 2m wysokości; powyżej 2m biała antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzewiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki

8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	wanna				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	wanna				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
W	Wanna	1	214x85x85	-	-	-
Ptk	Podnośnik transportowy-kompielowy	1	-	-	-	Silnik 24V
WS	Wieszak	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	EKSPEDYCJA R.23
3	POWIERZCHNIA	5,15m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	Antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z projektem
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,

9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.pož.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
2-1223-3	Regał	1	90x50x200	-	-	-
R-209002	Fotel biurowy	1	-	-	-	-
AMMI	Krzeseł biurowe	1	-	-	-	-
Bp	Biurko prostokątne drewniane	1	140x60	-	-	-
KP	Komputer	1	-	0,8KW/230V	0,8KW/230V	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN WYROBÓW LECZNICZYCH R.24
3	POWIERZCHNIA	5,15m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	białe malowane farbą zmywalną lateksową
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie

7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.pož.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
RL	Regał apteczny	2	160X62X200	-	-	-
RL	Regał apteczny	1	140X50X200	-	-	-
LdM	Lodówka medyczna	1	100X100	0,3KW/230V	0,3KW/230V	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH R.25
3	POWIERZCHNIA	5,15m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	białe malowane farbą zmywalną lateksową
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie

7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poz.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
LdM	Lodówka medyczna	1	100X100	0,3KW/230V	0,3KW/230V	-
RL	Regał apteczny	1	130X62X200	-	-	-
RL	Regał apteczny	1	87X60X200	-	-	-
SSZ	Sejf szafowy	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA R.26
3	POWIERZCHNIA	5,15m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	Antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie

7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.pož.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka	1	65x54,5	-	-	-
WP	Wiadro pedałowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna Otwierany bezdotykowa
WR	Wieszak na ręczniki jednorazowe	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DM	Dozownik mydła	1	-	-	-	Stal nierdzewna
DD	Dozownik płynu dezynfekującego	1	-	-	-	Stal nierdzewna
L	Lustro	1	-	-	-	-
-	Termometr	1	-	-	-	-
-	Higrometr	1	-	-	-	-

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	KOMORA PRZYJĘĆ R.27
3	POWIERZCHNIA	5,15m ²
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	Biała antybakteryjna farba z jonami srebra
6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie

7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	umywalka				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	umywalka				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
Um	Umywalka	1	65x54,5	-	-	-
BR	Błat roboczy	-	Szer. 60	-	-	1,1m2

KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA		
1	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
2	NAZWA POMIESZCZENIA NUMER POMIESZCZENIA	PRO MORTE R.28
3	POWIERZCHNIA	5,15m2
4	PODŁOGA	wykładzina homogeniczna PCV
5	ŚCIANY	Antybakteryjna farba z jonami srebra

6	SUFIT	Sufit higieniczny na ruszcie				
7	STOLARKA	stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki				
8	WYKOŃCZENIE SPECJALNE	Narożniki ścian wykończone kątownikami ze stali nierdzewnej,				
9	OGRZEWANIE	Centralne, wodne, temperatura +20°C				
10	WENTYLACJA	Wentylacja mechaniczna				
11	INSTALACJE WOD-KAN	-				
12	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ	-				
13	WODA O WYSOKICH PARAM.	-				
14	INSTALACJA GAZOWA	-				
15	INSTALACJA PARY TECHNOLOG.	-				
16	INSTALACJE SPECJALNE	Instalacja ppoż.				
17	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w systemie TN-S				
18	INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 3-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, porządkowe szczelne				
19	SYGNALIZACJA	Czujki p.poż.				
20	INSTALACJA RTV	-				
21	INSTALACJA RTG	-				
22	INSTALACJA ZEGAROWA	-				
23	INSTALACJA TLENOWA	-				
24	WYPOSAŻENIE					
SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ	WYMIARY	MOC JEDNOSTKOWA	MOC CAŁKOWITA	INNE
LR	Łóżko szpitalne	1	210X95X64/94	-	-	-
Um	Umywalka	1	47x40	-	-	-
OB4251	Panel nadłóżkowy	1	dł. 100	100W/230V	100W/230V	-

7. CZĘŚĆ GRAFICZNA