

UWAGI:

- JAKO ZWODY POZIOME INSTALACJI ODGROMOWEJ NALEŻY STOSOWAĆ DRUT FeZn Ø8 ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ ATTYK POD WARUNKIEM ŻE GRUBOŚĆ BLACHY WYNOŚI CONAJMIEJ 0,5MM. ZWODY POZIOME Z DRUTU PROWADZIĆ NA PODSTAWACH DACHOWYCH O ROZSTAWIE CO 1m.
- W SĄSIEDZTWIE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (WENTYLATORÓW DACHOWYCH, ANTEN ITP.) UMIEŚCIĆ MASZTY ODGROMOWE. NALEŻY ZACHOWYWAĆ BEZPIECZNE ODSTĘPY IZOLACYJNE OD CHRONIONYCH URZĄDZEŃ. MASZTY ODGROMOWE POŁĄCZYĆ Z SIECIĄ ZWODÓW.
- JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NALEŻY WYKORZYSTAĆ PŁASKOWNIK FeZn 30x4 UKŁADANY W SŁUPACH ŻELBETOWYCH. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ POPRZECZ ZŁĄCZA KONTROLNE UMIESZCZONE W PUSZKACH NA ŚCIANACH NA POZIOME PARTERU.
- UZIEMIENIE BUDYNKU STANOWIĆ BĘDZIE UZIOM FUNDAMENTOWY. UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAĆ Z PŁASKOWNIKA FeZn 30x4, KTÓRY NALEŻY UMIEŚCIĆ W SPODNEJ WARSTWIE FUNDAMENTU, W TAKI SPOSÓB ABY BYŁ OTOCZONY MIN. 5cm WARSTWĄ BETONU Z KAŻDEJ STRONY. W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM WYPROWADZIĆ WYPUST DO GŁÓWNEJ SZYNY WYRÓWNAWCZEJ.
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ NALEŻY Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI PROJEKTU ARCHITEKTURY ORAZ KONSTRUKCJI.

1 2 3 4 5 m



– MASZT ODGROMOWY, WYSOKOŚĆ PODANA NA RYSUNKU



– PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY



– ZWÓD POZIOMY, DRUT FeZn Ø8




– POŁĄCZENIE SKRĘCANE ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ METALICZNĄ



– PANEL FOTOWOLTAICZNY 450W 211x105



– PANEL FOTOWOLTAICZNY 450W 211x105



SCHEMAT

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ				
OBIEKT/INWESTYCJA		BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO		
ADRES INWESTYCJI		DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11; 21603/1, OBRĘB: OSTROŁĘKA, OBR. 0002 UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROŁĘKA		
INWESTOR		MIASTO OSTROŁĘKA, ADRES: PL. GEN. K. BEMA 1, 07-400 OSTROŁĘKA		
BRANŻA		ELEKTRYCZNA		FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. Jakub Hadała	IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Rafał Ronowicz
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		LOD/3600/PBE/18	NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LOD/3420/PBE/17
NAZWA RYSUNKU		RZUT DACHU	DATA: 05.08.2021	SKALA: 1:200
				NUMER RYSUNKU:
				E04B
ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEJESTY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020				