

Gdańsk dnia 28.04.2023 r.

**Strona internetowa  
prowadzonego postępowania**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa fragmentu ulicy Klonowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

sygn. zam. **54/BZP-U.510.49.2023.MD**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Czy wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wskazana w warunkach ma uwzględniać wymianę gniazd wodomierzowych i ewentualnych odcinków przyłączy wodociągowych na działkach prywatnych (co wymaga uzgodnień z właścicielami) czy też, należy tylko wymienić przyłącza do granicy działek prywatnych?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający potwierdza, że wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wskazana w warunkach ma uwzględniać wymianę gniazd wodomierzowych i ewentualnych odcinków przyłączy wodociągowych na działkach prywatnych - co wymaga uzgodnień z właścicielami.

Krzysztof Małkowski

Dyrektor Biura

Podpisano elektronicznie: 28-04-2023