

Nr sprawy: **TP.8.2023.MOSIR**

Nr postępowania: **ID 784799**

Dotyczy: **Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „45” Bujaków przy ul. Szkolna 1C”**

Organizacja zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", udziela następującej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

**Treść pytania B:**

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności, chodzi o pompę ciepła, w zestawieniu materiałowym czynnik chłodniczy podany jest R410, natomiast na schemacie węzła R32. Który czynnik należy zastosować?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca winien zastosować czynnik chłodniczy zgodny z zaleceniami lub DTR producenta celem zapewnienia właściwej pracy zabudowanej pompy ciepła.

**KIEROWNIK**  
Działu Technicznego  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mikołowie

*inż. Krzysztof Konsek*

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Mikołowie

*mgr Wojciech Tkacz*