

Harmonogram prac konserwacyjnych

i.p.	NUMER ELEMENTU	LUTY 2022 R.	MARZEC 2022 R.	KWIECIEŃ 2022R.	MAJ 2022R.	CZERWIEC 2022R.	WRZESIEŃ 2022R.	PAŹDZIERNIK 2022R.	LISTOPAD 2022R.
1	Część 1 Instalacje Sygnalizacji Pożaru - Siemens oraz oddymiania (32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku)		Siemens 25% systemu(100% dla obiektu nr 2), oddymianie 100% systemu do 31.03.2022r.			Siemens 25% systemu (100% dla obiektu nr 2) do 30.06.2022r.	Siemens 25% systemu (100% dla obiektu nr 2), oddymianie 100% systemu do 30.09.2022r.		Siemens 25% systemu (100% dla obiektu nr 2), 30.11.2022r.
2	Część 2 Instalacje Sygnalizacji Pożaru oraz gaszenia - Schrack, Aritech, Vesda, Savi, Polon oraz oddymiania (32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku)		Schrack, Aritech, Polon 25% systemu , oddymianie 100% systemu do 31.03.2022r Savi 100% systemu do 31.03.2022r. Zakup i dostawa elementów SAP do 31.03.2022r.			Schrack, Aritech, Polon 25% systemu do 30.06.2022r. Savi 100% systemu do 30.06.2022r.	Schrack, Aritech, Polon 25% systemu, oddymianie 100% systemu do 30.09.2022r. Savi 100% systemu do 30.09.2022r.		Schrack, Aritech, Polon 25% systemu, 30.11.2022r. Savi 100% systemu do 30.11.2022r.
3	Część 3 Systemy Transmisji Danych - Mikron (32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku)		Argos 100% systemu do 31.03.2022r.			Argos 100% systemu do 30.06.2022r.	Argos 100% systemu do 30.09.2022r.		Argos 100% systemu do 30.11.2022r.
4	Część 4 Systemy Transmisji Danych - Polon-Alfa/Agat IT (32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku)		Polon-Alfa/Agat IT 100% systemu oraz dostawa elementów do 31.03.2022r.			Polon-Alfa/Agat IT 100% systemu do 30.06.2022r.	Polon-Alfa/Agat IT 100% systemu do 30.09.2022r.		Polon-Alfa/Agat IT 100% systemu do 30.11.2022r.

5	Część 5 Wodno-pianowe instalacje gaszenia Pożaru - Watertech, Minimax, Instalcompact, Pliszka (32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku)								Wodno-pianowe instalacje gaszenia 100% systemu do 31.05.2022r.			Wodno-pianowe instalacje gaszenia 100% systemu do 30.11.2022r.
6	Część 6 Systemy Detekcji Gazu - Gazex (32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku)								Detekcji Gazu - Gazex 100% systemu do 30.04.2022r.			Detekcji Gazu - Gazex 100% systemu do 31.10.2022r.
7	Część 7 Systemy Detekcji Gazu - Alter (32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, JW. 1551 Sieradz)								Detekcji Gazu - Alter 100% systemu do 30.04.2022r.			Detekcji Gazu - Alter 100% systemu do 31.10.2022r. Przegląd nie dotyczy obiektu nr 13, 14
8	Część 8 Instalacje Sygnalizacji Pożaru - Polon-Alfa, Esser oraz klapy i okna oddymiania (JW 1551 Sieradz)			Polon Alfa, Esser 25% systemu, oddymianie 100% systemu do 31.03.2022r.				Polon Alfa, Esser 25% systemu, oddymianie 100% systemu do 30.06.2022r.		Polon Alfa, Esser 25% systemu, oddymianie 100% systemu do 30.09.2022r.		Polon Alfa, Esser 25% systemu do 30.11.2022r.