

POZIOM POR. 220,00 m npm.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI [m]	ZAGŁĘBIENIE [m]	RZĘDNA OSI WODOCIĄGU [m npm.]	RZĘDNA TERENU [m npm.]	
	0,0	1,50	221,50	223,00	włączenie do ist. wodociągu w150 w ul. Wolności
	0,7	1,50	221,50	223,00	zmiana zagłębienia
	5,0	2,20 / 2,19	220,80 / 220,80	222,99	oś jezdni m.b. ul.Wolności
					rura przewiert. Φ225×8,6 PVC L=12,0 m
	10,0				3× ist. kabel telefoniczny
12,5	13,0	2,16	220,80	222,96	zmiana kierunku z1 ∢178° zmiana zagłębienia
	14,0	1,76	221,20		ist. kabel telefon. - założyć rurę Arot
	16,0	1,75	221,20	222,95	proj. zasuwa Φ80 na odejściu do hydrantu; proj. hydrant nadziemny Dn80 na odejściu
	27,0	1,71	221,21	222,92	zmiana kierunku z2 ∢176°
					rura osłonowa Φ225× 8,6PVC L=7,0 m
	64,0	1,77	221,22	222,99	oś wjazdu (j. mb.) na działce nr ewid. nr 105
	89,0	1,81	221,23	223,04	zmiana kierunku z3 ∢135°
	89,5	1,81	221,23	223,04	zmiana kierunku z4 ∢135°
1					
	29,5	1,70	221,25	222,95	proj. zasuwa Φ80 na odejściu do hydrantu; proj. hydrant podziemny Dn 80 na odejściu
	62,5	1,70	221,20	222,90	pkt charakterystyczny w terenie
	79,5	1,70	221,17	222,87	zmiana kierunku z5 ∢178°
2	100,0	1,70	221,14	222,84	zmiana kierunku z6 ∢178°
	29,0	1,70	221,10	222,80	pkt charakterystyczny w terenie
	58,5	1,70	221,05	222,75	zmiana kierunku z7 ∢178°
	59,5	1,70	221,05	222,75	proj. zasuwa Φ80 na odejściu do hydrantu; proj. hydrant podziemny Dn80 na odejściu
	86,5	1,70	221,00	222,70	pkt charakterystyczny w terenie
3	0,5	1,77	220,93	222,70	zmiana kierunku z8 ∢178°
	35,0	1,79	220,91	222,70	pkt charakterystyczny w terenie
	76,0	1,77	220,83	222,60	pkt charakterystyczny w terenie
4	4,5	1,70	220,78	222,48	proj. zasuwa Φ80 na odejściu do hydrantu; proj. hydrant podz. Dn80 na odejściu
	25,0	1,82	220,58	222,40	pkt charakterystyczny w terenie
	76,0	1,70	220,10	221,80	pkt charakterystyczny w terenie
5					
	26,0	1,77	219,63	221,40	pkt charakterystyczny w terenie
	38,0	1,83		221,26	zasuwa sieciowa Φ100
	58,0	1,93	219,09	221,02	proj. zasuwa Φ80 na odejściu do hydr.; proj. hydrant podz. Dn80 na odejściu
	76,0	1,70	219,10	220,80	pkt charakterystyczny w terenie
6	16,0	1,70	219,70	221,40	pkt charakterystyczny w terenie
	44,5	1,73	219,77	221,50	pkt charakterystyczny w terenie
	65,0	1,79	219,81	221,60	pkt charakterystyczny w terenie
	72,5	1,70	219,83	221,53	proj. zasuwa Φ80 na odejściu do hydrantu; proj. hydrant podz. Dn80 na odejściu
	98,0	1,70	219,60	221,30	pkt charakterystyczny w terenie
7					
	20,0	1,74	219,44	221,18	zmiana kierunku z9 ∢169°
	25,0	1,76	219,40	221,16	zmiana kierunku z10 ∢169°
	27,0				ist. kabel energ. eN w rurze osłon.
	31,5	1,77	219,35	221,12	zmiana kierunku z11 ∢169°
	33,5	1,77	219,34	221,11	zmiana kierunku z12 ∢169°
	40,0	1,79	219,29	221,08	zmiana kierunku z13 ∢166°
	42,5	1,80	219,27	221,07	zmiana kierunku z14 ∢166°
	54,0	1,82	219,18	221,00	pkt charakterystyczny w terenie
8	1,5	1,87	218,83	220,70	pkt charakterystyczny w terenie
	22,0	1,91	218,68	220,59	proj. zasuwa Φ80 na odejściu do hydr.; proj. hydrant podz. Dn80 na odejściu
	39,5	1,81	218,69	220,50	pkt charakterystyczny w terenie
	75,5	1,70	218,70	220,40	pkt charakterystyczny w terenie
9					
	19,0	1,71	218,79	220,50	pkt charakterystyczny w terenie
	42,0	1,70	218,80	220,50	proj. zasuwa Φ80 na odejściu do hydr.; proj. hydrant podz. Dn80 na odejściu
	61,5	1,71	218,79	220,50	pkt charakterystyczny w terenie
	76,5	1,71	218,79	220,50	pkt charakterystyczny w terenie
10	2,5	1,72	218,78	220,50	pkt charakterystyczny w terenie
	29,0	1,70	218,40	220,10	pkt charakterystyczny w terenie
					rura osłonowa Φ225×8,6 PVC L=7,0 m
	56,0	1,70	218,28	219,98	oś wjazdu (j.kp.) na dz.nr ewid. 47/4
	74,0	1,70	218,20	219,90	proj. hydrant nadz. Dn80 na odejściu; proj. zasuwa Φ80 na odejściu do hydr.
	75,0	1,70	218,20	219,90	pkt Pk

DŁUGOŚCI/SPADKI [m/‰]:

Długość	Spadek
12,5	0
117,0	0,4
130,0	1,5
145,0	1,9
121,5	9,5
32,0	16,9
18,0	0,4
40,0	15,0
56,5	2,3
25,5	9,0
124,0	7,4
53,5	0,4
43,5	2,1
23,0	0,4
60,5	0,4
26,5	14,3
46,0	4,3

ŚREDNICE/MATERIAŁ [mm/-]: Φ125 × 6,0 PVC

Zakład Remontowo-Montażowy „INSTAL-GAZ" S.C. Żołnowski Kazimierz, Żołnowska Irena 42-200 Częstochowa, ul. Starzyńskiego 1/84			
Inwestor:	Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice		
Temat:	**P.B. odcinka wodociągu w m. Karczewice, ul. Łąkowa, dz.nr 109, 110 obr. 0006 Karczewice, jedn. ewid. 240405_2 Kłomnice**		
Treść rysunku:	**Profil odcinka wodociągu**	Data 11.2020	Skala 1:100/500
Projektował:	mgr inż. Lidia ANTOSIK, upraw. 75/98 UW Cz-wa		Rys nr 2
Sprawdził:	inż. Jerzy WIĘCKOWSKI, Upraw. 182/01 ŚUW K-ce		