

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Waldemar Skrobacki
Sadłogoszcz 57Y, 88-192 PIECHCIN
kom. 603 532 413
NIP 556-201-96-74, Regon 092524059

Sadłogoszcz 02. 07. 2021 r.

OPINIA NR 89/2021 r.

pieczęć Zakładu

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

w **RUCEWIE** gmina **Złotniki Kujawskie** nr bud. 35

dotyczy będącego własnością: **URZĄD GMINY w ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Ob. Skrobacki Waldemar w celu:

1. Wskazanie miejsca podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. *Stan techniczny dwóch pionów kominowych zły. .*
2. *W/w piony kominowe nad dachem posiadają uszkodzone połacie tynkowe , luźne cegły (brak fug) i ich braki .*
3. *W/w piony kominowe w części strychowej posiadają ubytki powłok tynkowych i znaczne ślady przemoczenia .*

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: *przemurować w/w piony kominowe nad dachem ,oraz częściowo poniżej . Uzupelnić powłoki tynkowe.*

Inne uwagi: : *po wykonaniu proponowanych rozwiązań zgłosić ponownie celem sprawdzenia prawidłowości wykonania.*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. nr 89 .poz. 414 z dnia 7.VII.1994 r.).Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U.nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 r.poz.351) oraz Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.(Dz.U.nr 75 poz. 690) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w 3. egz. z przeznaczeniem po 1 egz. Dla : *Urząd Gminy w Złotnikach Kujawskich , a/a.*

Potwierdzenie odbioru opinii :

dnia podpis

UWAGI:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań . należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo - kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca
Mistrz Kominiarski Skrobacki Waldemar
MISTRZ KOMINIARSKI

Waldemar Skrobacki
Nr upr. 2410 z dn. 27.10.1987 r.
.....
podpis