



Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 824/650/21

Oznaczenie sprawy: postępowanie o udzielenie zamówienia na „**Wymiana agregatu i ups w Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji w systemie zaprojektuj i wybuduj**”, (WZP-650/21/29/IR).

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

**Pytanie nr 11:**

Proszę o potwierdzenie czy dopuszczają Państwo bezobstępowe akumulatory ołowio-kwasowe o żywotności projektowanej 10 - 12 lat, wykonane w technologii AGM. Dodatkowo zwracam się z prośbą o doprecyzowanie oczekiwanego czasu podtrzymania z podaniem wymaganego obciążenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający informuje, że dopuszcza powyższe akumulatory pod warunkiem zachowania pozostałych podanych wymagań. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt 3.3.2 Załącznika nr 7 do SWZ UPS musi umożliwić podtrzymanie zasilania obiektu do czasu startu agregatu i osiągnięcia parametrów zasilających sieci. Moc przyłączeniowa wynosi 77 kW.

**Pytanie nr 12:**

Zgodnie z zapisami PFU pkt. 3.3.2 Magazyn energii UPS „Zakłada się, że UPS o mocy 60000kVA umożliwi podtrzymanie zasilania obiektu do czasu startu agregatu i osiągnięcia parametrów zasilających sieci.” oraz „Podstawowe funkcje UPS-a: - moc (pozorna i czynna) – 60000VA”. Prosimy o potwierdzenie, że zakładana moc zasilacza UPS to 60000VA.

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Zamawiający informuje, że jest to założenie. Moc UPS-a/pojemność akumulatorów ma umożliwić podtrzymanie zasilania obiektu do czasu startu agregatu i osiągnięcia parametrów zasilających sieci.

**Pytanie nr 13:**

Zgodnie z zapisami PFU pkt. 3.3.1 Agregat prądowórczy agregat „Ma posiadać moduł komunikacyjny (zalecany eth RJ45 wraz z oprogramowaniem, możliwe przeglądanie przez stronę) umożliwiającym zdalny nadzór i przekazujący podstawowe informacje o stanie (moc, napięcie, czas pracy, poziom paliwa itp.).” oraz zapisami pkt. 3.3.2 Magazyn energii UPS zasilacz „dodatkowo ma posiadać moduł komunikacyjny (zalecany eth RJ45 wraz z oprogramowaniem, możliwe przeglądanie przez stronę) umożliwiającym zdalny nadzór i przekazujący podstawowe informacje o stanie (moc, napięcie, czas pracy, poziom naładowania, obciążenie itp.).”

Prosimy o informację czy na terenie obiektu funkcjonuje system integrujący umożliwiający zdalny nadzór nad agregatem oraz zasilaczem UPS. Jeżeli tak to jakie protokoły należy wykorzystać do nadzoru nad urządzeniami? W którym budynku i w jakiej formie ma zostać zobrazowany nadzór nad urządzeniami? Czy budynek agregatu posiada dowiązanie do istniejące sieci lokalnej oraz czy za jej pośrednictwem jest możliwa transmisja sygnałów?

**Odpowiedź na pytanie nr 13**

Zamawiający informuje, że na obiekcie funkcjonuje system umożliwiający integrację (system Argus firmy Telbud S.A. ul. Krauthofera 23, 60-203 Poznań). Zamawiający oczekuje "wystawienia"

Sporządził: Sławomir Jastrzębski - tel. 47 72 37938

modułu komunikacyjnego dzięki któremu będzie odbywała się wizualizacja opisanych parametrów z rozdzielnic, agregatu, ups-a (połączenie na adres IP modułu przez przeglądarkę www). Protokoły zaproponuje Wykonawca, w razie autorskich rozwiązań mają zostać udostępnione kody źródłowe. Dodatkowo mają być przekazane wszystkie kody dostępu. Zamawiający nie wymaga integracji z istniejącym systemem. Budynek posiada dowiązanie do sieci i jest możliwa transmisja danych.

**Pytanie nr 14:**

Zgodnie z zapisami PFU pkt. I Część opisowa pkt. 1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. W związku z powyższym wymogiem zwracamy się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu w obustronnie ustalonym terminie.

**Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień **02.03.2021 r. na godz. 9:30.**

**Pytanie nr 15:**

W nawiązaniu do powyższych pytań, prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 12.03.2021r.

**Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie terminu składania ofert.

**Wyjaśnienia zapisów SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.**

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
p.o.  
  
Robert BURASINSKI

Sporządził: Sławomir Jastrzębski - tel. 47 72 37938

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych  
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 7238608, faks. 47 7237642

