

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2022-11-21

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.21.2022.TB .

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Budowa zjazdu technicznego w miejscowości Pobierowo na wysokości ul. Ciechanowskiej” .

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie:

„1. Proszę o wskazanie w której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić wycenę próbnego obciążenia pala oraz oraz odpowiednich opracowań projektowych z tym związanych? W przedmiarze robót brak jest pozycji dla tego zakresu.”

Odpowiedz Zamawiającego.

Zgodnie z opisem zawartym w projekcie technicznym, oraz w opisie zawartym w ogólnej charakterystyce obiektu w przedmiarze robót, Wykonawca robót powinien wykonać jedno próbne obciążenie pala. Zgodnie z opisem zawartym w pktcie 4.1 projektu technicznego cyt. "Wykonawca winien wykonać projekt technologiczny pali w którym ostatecznie określi długość pala oraz przenoszące projektowane obciążenie. Należy wykonać jedno próbne obciążenie pala w celu potwierdzenia nośności pala. Projekt próbnego obciążenia wykona Wykonawca robot palowych."

Pytanie:

2. Na rysunku nr H-2.3 (Zbrojenie pali CFA) jest wskazana całkowita ilość koszy zbrojeniowych 42 szt. Łączna ilość pali do wykonania jest 43 szt. Proszę o potwierdzenie ilości zbrojeń do pali

Odpowiedz Zamawiającego.

Projektant potwierdza iż należy wykonać 43 sztuki koszy zbrojeniowych.

Zamawiający wymaga, aby Oferent dokonał własnej analizy przedmiaru robót z założeniami projektowymi, gdyż pomiędzy stronami zostanie zawarta umowa na rozliczenie ryczałtowe,

obejmujące swym zakresem 100% założeń wykazanych w projekcie, bez względu na to czy zostały one ujęte w przedmiarze czy też nie.

Za Zamawiającego

Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski