

Powiat Golubsko-Dobrzyński
ul. Plac 1000-lecia 25,
87-400 Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń, 08.09.2023r.

SZP.272.7.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZP.272.7.2023 p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130”

Wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 1: Prosimy o informacje, czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego, jeśli tak prosimy o specyfikacje, lokalizacje oraz ilość m2.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.

Pytanie 2: Prosimy o informacje, czy Zamawiający wymaga paletyzacji oraz wywozu materiałów z rozbiórki, jeśli tak to prosimy o wskazanie adresu placu składowego.

Odpowiedź: Pochodzące z rozbiórki zjazdów płyty betonowe po ich demontażu przekazać należy właścicielowi zjazdu. Pozostałe, pochodzące z rozbiórek materiały nie wymagają paletyzacji. Należy je przekazać służbom Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. Odbiór ich nastąpi na miejscu projektowanego remontu.

Pytanie 3: Wymagania dla kruszywa pochodzą z wycofanych dokumentów. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010?

Odpowiedź: Wymagania dla mieszanek kruszywa winny być zgodne z WT-4 2010.

Pytanie 4: Wymagania dla warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyspecyfikowane są w oparciu o wycofane i zastąpione dokumenty WT-1 i WT-2 2010. Czy Zamawiający dopuści do stosowania mieszanki wg obowiązujących dokumentów z roku 2014?

Odpowiedź: Wymagania dla kruszyw do mieszanek mineralno-bitumicznych winny być zgodne z WT-1 2014 a wymagania dla mieszanek mineralno-bitumicznych winny być zgodne z WT-2 2014.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził

Starosta Golubsko-Dobrzyński
Franciszek Gutowski