



Michałów, dnia 03.09.2024

Zn.spr.: ZG.270.1.8.2024

**INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Budowa sieci rowów nawadniająco odwadniających wraz z zastawkami na obszarze kompleksu leśnego Młodzawy, zlokalizowanego w m. Młodzawy, gm. Pińczów”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zapytanie odnośnie zdolności technicznej:

Czy zamawiający uzna wykonanie roboty budowlanej związanej z przebudową rowów i cieków wraz z gurtami z betonów konstrukcyjnych - beton hydrotechniczny klasy C30/37 (zamiast zastawek)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budowa stałych gurtów zamiast zastawek jest niedopuszczalna. Budowa ma być zgodna z pozyskanymi decyzjami m.in. decyzją wodnoprawną gdzie w obowiązkach inwestora jest konieczność zdjęcia zastawek piętrzenia.

Z poważaniem
Andrzej Wójciak
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/