



- Legenda:
- zimna woda
 - ciepła woda
 - woda grzewcza – zasilanie
 - woda grzewcza – powrót
 - przewody zasilające i sygnałowe

- KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY DO 30kW
- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1/2"
- ZAWÓR ODCINAJĄCY
- SEPARATOR MIKROPEŁCZERZY POWIETRZA
- TERMOMETR
- MANOMETR
- SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ
- ROZDZIELACZ GŁÓWNY
- NACZYNIĘ WZBIORCZE 35l
a – 35l, b – 12l
- FILTR SIATKOWY GAZU
- ZAWÓR ODCINAJĄCY GAZU
- ZAWÓR TRÓJDROGOWY MIESZAJĄCY
- FILTR OSADNIKOWY
- POMPA OBIEGOWA
- ZAWÓR ZWROTNY
- WYMIENNIK PŁASZCZOWO–RUROWY DN25
- TERMOMANOMETR
- ZAWÓR ODWADNIAJĄCY
- ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY 200l
- POMPA CYRKULACYJNA CWU
- ZAWÓR KULOWY GWINT Ø20
- STACJA UZDATNIANIA WODY
- FILTR WSTĘPNY Z PŁUKANIEM ZWROTNYM
- ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA Ø20
- FILTR SIATKOWY

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa Żłobka.		
Adres obiektu: działka nr ewid.: 868; obręb: 0013 Wiśniowa; jedn. ewid.: 181905_2 gm. Wiśniowa	Nazwa inwestora: Gmina Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150	
Branża: Sanitarna	Nazwa rysunku: Schemat kotłowni	
Projektant: mgr inż. Waldemar Reczek upr. nr PDK/0115/PWOS/17	podpis:	
Skala:	Data: 02.2024r.	Nr Rys: S2