



WZ.271.40.2022

Czersk, 2022-06-01

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Układanie nawierzchni z kostki betonowej i innych materiałów betonowych oraz zagospodarowanie terenu w Gminie Czernsk**”, (ogłoszenie nr 2022/BZP 00173667/01 z dnia 24.05.2022r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

1. „Z dokonanej w terenie analizy sytuacyjno - wysokościowej projektowanego w cz. 2 (chodnik w m. Zapora) muru oporowego dokonanej w terenie wynika, że z powodzeniem wystarczyłyby elementy muru oporowego „L” o wysokości 1.2 m. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę elementów prefabrykowanych o wys. 1.5 m na elementy o wys. 1.2 m?
2. Czy Zamawiający dopuszcza montaż barierek szczelinowych w chodniku bezpośrednio przy elemencie żelbetonowym prefabrykowanym „L”? Takie rozwiązanie niewątpliwie będzie tańsze i wykluczy konieczność kotwienia barierek do prefabrykatu.
3. Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z zaprojektowanego materaca pod ławą muru oporowego? Przedstawione rozwiązanie spowoduje wzrost kosztów inwestycji. Zaprojektowana ława betonowa z betonu C8/10 o gr 20 cm jest wystarczająca dla tego rodzaju konstrukcji.
4. Z analizy załączonego przedmiaru robót wynika, że nie uwzględniono robót ziemnych związanych z budową muru oporowego, czy należy to uwzględnić w pozycji kosztorysowej dotyczącej muru oporowego.”

**Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:**

1. Należy ująć w wycenie mur o wysokości 1,5m.
2. Tak, Zamawiający dopuszcza montaż balustrady bezpośrednio przy murze oporowym,
3. Tak, Zamawiający dopuszcza korektę posadowienia muru oporowego na ławie betonowej C8/10 o gr 20cm.
4. Tak, należy ująć nasyp w okolicy muru oporowego.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Z poważaniem,**

Z up. Burmistrza  
Przemysław Błoch  
Naczelnik Wydziału

**Otrzymują:**

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a