



GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 6477888 fax. 75 6477889

email: urzad@lwowekslaski.pl, www.lwowekslaski.pl



K R Y S Z T A Ł
PRZETARGÓW
PUBLICZNYCH
2011



IN.271.6.2023.NP/12

Lwówek Śląski, dnia 16.02.2023 r.

dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 2 (w trybie podstawowym z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710 ze zm.) na **ROBOTY BUDOWLANE pn: „Budowa Publicznego Przedszkola wraz z Klubem Dziecięcym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 24:

Prosimy o wyjaśnienie wykończenia ściany zewnętrznej drewnem. Na rzucie elewacji wymieniono materiał deska elewacyjna - modrzew. Natomiast na przekroju ściany S2 wpisano płyty włóknocementowe imitujące drewno. Prosimy o informację jakiego materiału użyć. Jeśli mają być to deski elewacyjne drewniane prosimy o podanie parametrów jakie ma spełniać.

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający informuje, iż należy użyć płyty włókno-cementowe o kolorze i imitacji modrzewia.

Pytanie nr 25:

Prosimy o podanie parametrów i/lub przykładowego zdjęcia rodzaju wykończenia sufitu opisanego na legendzie jako "Zabudowa ozdobna z płyt pełnych G-K". Taki opis nie wskazuje jaki rodzaj sufitu należy wycenić.

Odpowiedź nr 25:

Należy zastosować zabudowę ozdobną z uwagi na różnice wysokości.

Pytanie nr 26:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z rzutem sufitów (AS-1) 1 warstwowa płyta z wełny drzewnej projektowana jest tylko w jednym pomieszczeniu K05.1 (załącznik).

Odpowiedź nr 26:

Płyty drzewne to rodzaj sufitu akustycznego i należy je zastosować w sali widowiskowej.

Pytanie nr 27:

W projekcie wykonawczym w branży konstrukcyjnej przewidziano przy konstrukcji stalowej dachu blachę trapezową T55/0,70. Natomiast na przekrojach dachu wpisana została blacha trapezowa 94/255 gr. 9,4 cm. Prosimy o informację jaką blachę należy użyć przy konstrukcji dachu.

Odpowiedź nr 27:

Należy kierować się bezpieczeństwem konstrukcji.

Pytanie nr 28:

Na rzucie dachu opisano warstwy "D2- stalowa kratownica". Wyszczególniono tam m.in. sufit podwieszany akustyczny, dźwigary stalowe oraz aluminiowy sufit rastrowy, Prosimy o wyjaśnienie jak rozmieścić opisane dwa rodzaje sufitów a pomiędzy nimi dźwigary.

Odpowiedź nr 28:

W warstwie są dwa rodzaje sufitów, obudowa 1 – akustyczny, obudowa 2 ażurowy.

Pytanie nr 29:

Prosimy o podanie parametru wysokości spadku dla poszczególnych rodzajów/kolorów nawierzchni przewidzianych na placu zabaw.

Odpowiedź nr 29:

Podano na rysunkach w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 30:

Prosimy o wyjaśnienie umiejscowienia na rzucie APZT02 drabinek urządzeń placu zabaw poza obszarem nawierzchni bezpiecznej.

Odpowiedź nr 30:

Umiejscowienie drabinek można przesunąć na etapie realizacji zamówienia.

Pytanie nr 31:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przekrojem dach D5 "Patio - zewnętrzny" należy wykonać na konstrukcji drewnianej z drewna klejonego. Jeśli tak, prosimy o wspomniany 'proj. konstrukcji' oraz opis i specyfikację, gdyż dołączony opis konstrukcji, oraz rzut konstrukcji dachu nie mówi o konstrukcji drewnianej oraz nie podaje jej parametrów.

Odpowiedź nr 31:

Zgodnie z przekrojem będzie to kratownica stalowa.

Pytanie nr 32:

Zestawieniu stolarki (ST-3) w przypadku okna OKz2 nie ma możliwości wykonania go jako uchylnorozwierane ze względu na zbyt małe wymiary. Prosimy o informację czy w tym wypadku Zamawiający zmieni parametry okna czy jego wymiary.

Odpowiedź nr 32:

Proszę założyć do wyceny okno otwierane.

Pytanie nr 33:

Prosimy o podanie dokładnych wytycznych odnośnie siłowników dla skrzydeł drzwi czy okien. Opis w zestawieniu nie jest precyzyjny czy stosować np. siłownik dla każdego skrzydła okna w konstrukcji gdzie są 4 skrzydła czy np. dla 2 skrzydeł? Prosimy również o doprecyzowanie czy w konstrukcji drzwi + naświetle okna, siłownik stosować dla skrzydeł drzwi czy okna.

Odpowiedź nr 33:

Siłowniki dobiera się wg producenta i wg wagi skrzydła. Jeżeli drzwi będą wymagały samozamykacza i będą ciężkie należy zastosować siłownik. Zamawiający zaleca dobór siłowników dla wszystkich skrzydeł aluminiowych i okien gdzie nie ma bezpośredniego dostępu.

Pytanie nr 34:

Prosimy o doprecyzowanie parametrów przewidzianych na tarasach zewnętrznych desek sosnowych np. szerokość, długość jednej deski.

Odpowiedź nr 34:

Należy zastosować deski nie węższe niż 22-24 cm i nie krótsze niż 100 cm.

Ponadto Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pozostałe pytania Wykonawców do treści SWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego.

Sprawę prowadzi:

Natalia Przystawska, kontakt za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl>