



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.
86-100 Świecie, ul. Parkowa 3

Świecie 20.12.2024 r.

Nr 39P/2024

GRA - DROG
Sławomir Grabowski
ul. Skłodowskiej - Curie
85-733 Bydgoszcz

Dotyczy: warunków technicznych na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w związku z przebudową drogi gminnej nr 031045C w ulicy Miodowej.

W związku z kolizją istniejącej sieci wodociągowej z projektowaną drogą gminną nr 031045C (ulica Miodowa) w Świeciu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu określa warunki techniczne budowy nowej sieci, które należy uwzględnić w projektowaniu:

SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. W projektowanej drodze sieć wodociągową wykonać o średnicy Dn. 110 PE, na całym odcinku.
2. Sieć lokalizować w pasie chodnika (pobocza) lub w jezdni.
3. W skrzyżowaniu ulicy Miodowej projektowaną sieć wodociągową połączyć z istniejącą siecią Dn. 110 PVC poprzez układ zasuw.
4. Projektowaną sieć wodociągową zakończyć zasuwą i hydrantem nadziemnym, usytuowanym w poboczu.
5. Wszystkie istniejące przyłącza należy przełączyć do projektowanej sieci wodociągowej.
6. Sieć projektowaną wyposażać w hydranty nadziemne odcinane zasuwami, zlokalizowane w poboczu drogi.
7. Po wybudowaniu nowej sieci wodociągowej starą należy odciąć i trwale zamulić
8. Na projektowanej sieci wodociągowej zastosować armaturę typu Hawle lub o zbliżonych parametrach.

Projekt budowlany należy uzgodnić w ZWIK.

W/w warunki tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty wydania.

Z poważaniem

z up. Zarządu Spółki
Lech Gednarek
Inż. Lech Gednarek