


Istn.R



Rozdzielnica podtynkowa
liczba rzędów: 2
liczba modułów na rząd: 12
łączna liczba modułów: 48

Pi ośw. = -

Pi gn. = -

Pi odb. = -

Pi = -

Ps = -

Ib = -

UWAGA:

Obwody oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilić z tych samych faz co oświetlenie podstawowe dla danych pomieszczeń.

UWAGA:

Oznaczenia materiałów i produktów służą wyłącznie do opisu minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Pol-Inwest

Andrzej Szajdziński
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122

INWESTOR:

Gmina Pobiedziska
62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4

NAZWA
ZADANIA:

ROZBIÓRKA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ ORAZ
BUDOWA NOWEJ HALI SPORTOWEJ W
POBIEDZISKACH

ADRES:

62-010 Pobiedziska, ul. Różana 4, działki nr 4/20, 4/24,
4/34, 65, jedn. ewidencyjna 302112_4 m. Pobiedziska,
obręb ewidencyjny 302112_4.0001 Pobiedziska ark. nr 28

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant elektryk:	mgr inż. Adam Kurzawski	instalacyjno inżynierska	495/88/UW	
Sprawdzający elektryk:	-	-	-	
Opracował:	inż. Robert Sikora			

NAZWA
RYSUNKU:

Inwentaryzacja Istniejącej
Rozdzielniczy

NR RYS.

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

FAZA:

PW

SKALA:

-

DATA:

III 2024

E08

Ø N 3xL1

UKŁAD SIECI TN-S
N PE
gł. szyna uziemiająca
Ruzm. < 10ohm

RCCB 3P+N 40/0,03A

Istn. WLZ