
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Połaniec. Oświetlenie uliczne przy ul. Kołłątaja
ADRES INWESTYCJI : Połaniec, ul. Kołłątaja
INWESTOR : Gmina Połaniec
ADRES INWESTORA : 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27
BRANŻA : Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED - 18 szt.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-------------------|---|--------|--------------|---------------|
| Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Połaniec. Oświetlenie uliczne przy ul. Kołłątaja. | | | | | |
| 1 | | Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED - 18 szt. | | | |
| 1 | KNNR-W 9 | Odlączenie przewodów o przekroju żył do 2,5 mm ² w oprawach | szt. | | |
| d.1 | 0812-01 | 54 | szt. | 54,000 | |
| | | | | RAZEM | 54,000 |
| 2 | KNNR-W 9 | Demontaż istniejących opraw stylowych zamontowanych na słupach | kpl. | | |
| d.1 | 1010-06 | 18 | kpl. | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 3 | KNNR 5 | Montaż opraw stylowych na słupach - oprawa stylowa LED-50W - oprawa stylowa | kpl. | | |
| d.1 | 1008-01 | - w/g specyfikacji | kpl. | 18,000 | |
| | | 18 | | RAZEM | 18,000 |
| 4 | KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | | |
| d.1 | 0901-01 | 18 | pomiar | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 5 | KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | | |
| d.1 | 0902-01 | 18 | pomiar | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 2 | | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | | | |
| 6 | KNP 18 D13 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej - mapa w zakresie Wykonawcy. Opłata | kpl. | | |
| d.2 | 1355-04 | do PGE | kpl. | 1,000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | | Koszty utylizacji opraw oświetleniowych z demontażu | | | |
| 7 | KNNR 9 | Koszty utylizacji opraw oświetleniowych | szt. | | |
| d.3 | 0203-01 | | | | |
| | Kalkulacja własna | 18 | szt. | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |

Parametry oprawy stylowej LED 50W

| | | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1. | Moc oprawy LED | 50W |
| 2. | Napięcie zasilania | 230/50Hz |
| 3. | Temperatura barwowa | 4000 K |
| 4. | Strumień świetlny | 6 593 lm |
| 5. | Barwa źródła światła | 840 |
| 6. | Typ źródła | CMA2550 |
| 7. | Barwa źródła światła | 840 |
| 8. | Stopień ochrony | IP65 |
| 9. | Klasa ochronności | Klasa I |
| 9. | Klosz | Przeźroczysty |
| 10. | Okres gwarancji | 5 |