



# BURMISTRZ ROGOŹNA

64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2

tel. (0-67) 26-84-400, 785-009-402, fax (0-67) 26-18-075

NIP: 6060066997, REG: 570791425

www.rogozno.pl

um@rogozno.pl

Rogoźno, dnia 09.05.2023 r.

INTZ.271.16.2023

## ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: pytań do Specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „**Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce**”

Z uwagi na pytania do SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego dnia 8 maja 2023 r., Zamawiający udziela odpowiedzi o następującej treści:

### Pytanie nr 1.

Dzień dobry zwracam się z zapytaniem, które ścianki szczelne będą tracone? Wg. opisu ścianki pozostają w gruncie przy podporze 2 i 3 - który rysunek wskazuje na te podpory?

### Odpowiedź 1:

Tracone będą wszystkie ścianki szczelne. Po wykonaniu posadowienia zostaną ścięte do poziomu oczepu. Rysunek 29 Projektu Technicznego wskazuje lokalizację oraz układ ścianek szczelnych.

**Burmistrz**

**(-) Roman Szuberski**