

Znak sprawy: IR.271.8.2022.AG

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: **“Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 na ul. Kodeńskiej w Terespolu na odcinku od ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej Nr 2”**

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp” – **Zamawiający Gmina Miasto Terespol**, zwany dalej „Zamawiającym”, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania Wykonawcy zawarte w piśmie z dnia 23.11.2022 r.

1. Proszę o informację czy wskazany w przedmiarze robót ziemnych - punkt 35 dotyczący wykonania nasypów [...], (pozyskanie niewysadzinowego gruntu przez Wykonawcę) – grunt ma zapewnić Wykonawca czy zostanie dostarczony/posiada go Zamawiający?
2. Podłoże ma zostać wzmocnione geokrata o wysokości komórki 10 cm, proszę o informację jakie powinno być oczko we wspomnianej geokracie.
3. Wykonawca wykonuje obsługę geodezyjną oraz uzyskuje pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego – to znaczy, że po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania projektu? O jakie pozwolenia chodzi?
4. Czy przedmiot postępowania posiada projekt budowlany? W załącznikach dot. postępowania są jedynie projekty wykonawcze?
5. Czy króćce odpływowe z rur PP SN8 zamiast śr. nominalnej 160mm mogą posiadać śr. nominalną 150 mm?
6. Czy ofertę wraz z załącznikami można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1

Zgodnie z pozycją nr 35 przedmiaru grunt niewysadzinowy do wykonania nasypów powinien pozyskać Wykonawca robót.

Ad.2

Geokrata komórkowa powinna spełniać następujące wymagania

- grubość taśmy [mm]: 1,30 ($\pm 0,2$)
- wysokość taśmy [mm]: 100 (± 5)
- odległość między zgrzewami w pozycji złożonej [mm]: 370

- wymiar komórki po rozłożeniu (bok x bok) [mm]: 185 x 185
- wymiar przekątnych komórki po rozłożeniu [mm]: 250,0 x 253,9
- pole powierzchni pojedynczej komórki [cm²]: 317,40
- wytrzymałość taśmy na rozciąganie w kierunku wzdłużnym [kN]: 1,50

Ad.3

Inwestycja realizowana jest w trybie zgłoszenia robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z uzgodnieniem przez ZDW pismo UD.410.134.1.2022.wk z dnia 08.07.2022

uzyskać zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

W związku z powyższym Wykonawca winien wykonać projekty tymczasowej organizacji ruchu i uzyskać niezbędne opinie i zatwierdzenia.

Ad.4

Przedmiot postępowania posiada dokumentację projektową w formie projektu wykonawczego.

Ad.5

Króćce odpływowe należy wykonać rur o śr. 160 mm

Ad.6

Inwestor dopuszcza podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym oferty wraz z załącznikami.

- B. Powyższe zmiany obligują Zamawiającego do przedłużenia terminu składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 07.12.2022 r. godz. 10:00

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 14.12.2022 r. godz. 10:00

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 07.12.2022 r. godz. 11:00

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 14.12.2022 r. godz. 11:00

Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 05.01.2023 r.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 12.01.2023 r.**

- C. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00446100/01 z dnia 18 listopada 2022 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 05.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00476643/01 z dnia 05.12.2022 r.
- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

mgr Jacek Danieluk

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

