



DKP/861/2019/MM

Gdańsk, 29.07.2019r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 1)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny: I/PNE/104/2019/MK na: „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 24 w Gdańsku, ul. Lilli Wenedy 19i realizowana w ramach projektu pn.: "G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020"**”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej zwaną „Ustawą” na podstawie złożonych wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ zamawiający w porozumieniu z Jednostką projektową dokonuje poniżej wyjaśnień.

1. Pytanie Wykonawcy nr 1 z dnia 25.02.2019:

"W projekcie wykonawczym instalacji c.o. w zestawieniu materiałów projektant napisał, że należy zastosować grzejniki energooszczędne z gładką płytą typu V. Tak sformułowane określenie typu grzejnika jednoznacznie wskazuje na jednego producenta grzejników tj. Kermi. Dodatkowo, jaki jest sens zastosowania nietypowej gładkiej płyty? Grzejniki i tak mają być obudowywane i tej gładkiej płyty nie będzie widać. Czy zamiast grzejników energooszczędnych z gładką płytą można zastosować typowe grzejniki płytowe bez gładkiej płyty, powszechnie produkowane przez wielu producentów?"

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający, w przypadku grzejników płytowych przeznaczonych do zabudowy, dopuszcza zastosowanie grzejników z płytą inną niż gładka. Spełniony, musi być jednak wymóg energooszczędności oraz inne parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej.



Zastępca Dyrektora
ds. Zadań Liniowych
Ewa Zielińska