



Elbląg, 24.03.2023 r.

Zn. spr.: S.270.2.3.2023

### Do wszystkich Wykonawców

**Dot.: postępowania pn. Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Zalesie na terenie działki nr 396/7**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg (dalej „Zamawiający”), działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 6 ustawy z dnia 11.09.2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm., dalej „pzp”) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku gospodarczego w miejscowości Zalesie na terenie działki nr 396/7”:

#### Pytanie 1:

1. Czy posiadają już Państwo uzgodnienia z zakładem energetycznym na wykonanie przyłączy energetycznych? Czy do wykonania są tylko wewnętrzne linie z budynku obok?

#### Odpowiedź:

Zakres projektu i prac nie wymagał uzgodnień z zakładem energetycznym. Projektowane zasilanie budynku gospodarczego należy wyprowadzić z rozdzielnic budynku mieszkalnego.

#### Pytanie 2:

2. Jakich rozdzielnic dotyczą pozycje 98 i 103 przedmiaru?

#### Odpowiedź:

Wymienione pozycje dotyczą projektowanych rozdzielnic budynku garażowego (R1,R2) oraz rozbudowy istniejącej rozdzielnic budynku mieszkalnego.



**Pytanie 3:**

3. Czy wykonawca ma wykonać tylko przyłącze od istniejącego ZK do budynku?

**Odpowiedź:**

TAK, zgodnie z projektem. Zakres projektu obejmował instalację elektryczną budynku gospodarczego oraz jego zasilenie z budynku mieszkalnego wraz z rozbudową istniejącej rozdzielnicy.

Z poważaniem

**NADLEŚNICZY**  
**Nadleśnictwa Elbląg**

Mariusz Potoczny

*/podpisano elektronicznie/*