



Wadowice, dnia 26.11.2025r.

Znak: ZP.26.1.46.2025.10

***Sprostowanie do informacji o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji SWZ
oraz modyfikacja SWZ w postępowaniu przetargowym pn „Rozbudowa,
przebudowa, nadbudowa i dekarbonizacja budynku Centrum Medycznego
Powiatu Wadowickiego wraz z dekarbonizacją Pawilonu C
Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach”***

Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, dokonuje sprostowania do informacji o wpłynięciu pytań i modyfikacji SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i dekarbonizacja budynku Centrum Medycznego Powiatu Wadowickiego wraz z dekarbonizacją Pawilonu C Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach”

W części dotyczącej OPZ, odnoszące się do niewprowadzonych w treści OPZ zmian SWZ, wynikających z odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców, opublikowanej w dniu 13.11.2025r .

Na skutek omyłki, zmiany, jakie wprowadzono w SWZ w wyniku zapytań wykonawców, odnosiły się w treści OPZ jedynie do Zadania 1, mimo że dotyczyły one zarówno Zadania 1, jak i 2.

W kontekście treści odpowiedzi na pytania wykonawców, oczywistość omyłki, o jakiej wyżej mowa, nie powinna budzić wątpliwości.

W modyfikacji jest:

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I WYPOSAŻENIA, LICENCJI UJĘTYCH
W RAMACH REALIZACJA DLA ZADANIA 2**

W przypadku rozbieżności zapisów pomiędzy SWZ, a dokumentacją projektową, niniejszy załącznik stanowiący część SWZ jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do dokumentacji projektowej.

Poniższe parametry/warunki graniczne urządzeń/technologii stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane poniżej wyspecyfikowane urządzenia są nowe, rok produkcji 2027, nieużywane, niepowsztawowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Gwarancja na zaoferowane wyposażenie/ aparaturę medyczną wynosi 24 miesiące.

Do oferty należy dołączyć materiały potwierdzające zaoferowane parametry (np. ulotki, karty katalogowe, materiały informacyjne) jak również wymagane prawem certyfikaty, atesty PZH, deklaracje zgodności, dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

a winno być:

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I WYPOSAŻENIA, LICENCJI UJĘTYCH
W RAMACH REALIZACJA DLA ZADANIA 2**

W przypadku rozbieżności zapisów pomiędzy SWZ, a dokumentacją projektową, niniejszy załącznik stanowiący część SWZ jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do dokumentacji projektowej.



Fundusze Europejskie
dla Małopolski

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

Poniższe parametry/warunki graniczne urządzeń/technologii stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane poniżej wyspecyfikowane urządzenia są nowe, nieużywane, niepowystawowe, kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. Rok produkcji urządzeń nie może być wcześniejszy niż 2 lata przed datą dostawy.

Gwarancja na zaoferowane wyposażenie / aparaturę – zgodna z wymaganiami producenta.

Ponadto Zamawiający sprostowuje odpowiedź opublikowaną w dniu 24.11.2025r.

W modyfikacji jest:

Pytanie nr 31 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści taboret medyczny obrotowy o wysokości regulowanej w zakresie 42-55cm?

Odpowiedz Zamawiający nie wyraża zgody

a winno być:

Pytanie nr 31 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści taboret medyczny obrotowy o wysokości regulowanej w zakresie 42-55cm?

Odpowiedz Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, który **ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 03.12.2025r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **03.12.2025r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 02.03.2026r.

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

1 x Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a.