



Wyjaśnienia udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania
w dniu 26.10.2023 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn : „Stała Organizacja Ruchu dotycząca rewitalizacji społeczno-gospodarczej Starego Fordonu w Bydgoszczy”

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści , a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytania z dnia 25.10.2023r.

1. Czy Zamawiający może opisać pozycję 18 z kosztorysu za pomocą ogólnie przyjętych parametrów oraz wymagań jakie powinien spełniać wyrób w sposób nieograniczający konkurencji, ponieważ zapis o treści „Montaż słupka elastycznego X-last typ Boule” w sposób jednoznaczny definiuje producenta tego słupka?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wskazał rodzaj (typ) słupka spełniający jego wymagania, który jest obecnie powszechnie stosowany na terenie m. Bydgoszczy – dopuszczalne jest stosowanie zamienników tj. słupków elastycznych, umożliwiających montaż w dedykowanych gniazdach systemowych, posiadających certyfikat badań międzynarodowego standardu oceny obrażeń głowy przy prędkości 40km/h gdzie wartość HIC (Head Injury Criterion – Kryterium Urazów Głowy) nie przekraczającego wartości 1000. Zamawiający przed dostawą może wymagać od Dostawcy wyników oficjalnych badań HIC (Head Injury Criterion – Kryterium Urazów Głowy) . W załączeniu Zamawiający dołącza specyfikację techniczną przykładowego słupka.

2. Czy Zamawiający może opisać pozycje 19-20 z kosztorysu za pomocą ogólnie przyjętych parametrów oraz wymagań technicznych, jakościowych jakie powinny spełniać te wyroby w sposób nieograniczający konkurencji, ponieważ na rynku nie występują słupki, których parametry można opisać słowem „RET” lub „typ RET”, a jest to nazwa własna wyrobu, którą posługuje się określony producent takich słupków?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wskazał rodzaj (typ) słupka spełniający jego wymagania, który jest obecnie powszechnie stosowany na terenie m. Bydgoszczy – dopuszczalne jest stosowanie zamienników tj. słupków elastycznych, występujących równocześnie zarówno w wersji standardowej mocowanej w dedykowanych gniazdach systemowych oraz w wersji „chowanej” mechanicznie (ręcznie) zamykanej na klucz. Oba słupki muszą być zbliżone pod względem wymiarów, kształtu oraz materiału ich wykonania - w obu wersjach. Słupek standardowy oraz słupek chowany muszą posiadać certyfikat badań międzynarodowego standardu oceny obrażeń głowy przy prędkości 40km/h gdzie wartość HIC (Head Injury Criterion – Kryterium Urazów Głowy) nie przekracza wartości 1000. Zamawiający przed dostawą może wymagać od Dostawcy wyników oficjalnych badań HIC (Head Injury Criterion – Kryterium Urazów Głowy). W załączeniu Zamawiający dołącza specyfikację techniczną przykładowego słupka.

3. Jaki jest cel zastosowania przez Zamawiającego w poz. 21 z kosztorysu sformułowania „gniazdo odlew z monobloku”? Czy Zamawiający może zdefiniować też zwrot? Jeśli Zamawiający ma na myśli określona technologię wykonania, to czy Zamawiający może w sposób obiektywny (za pomocą przeprowadzonych badań, testów, innych mierzalnych parametrów) uzasadnić dlaczego wymaga takiej technologii wykonania?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający w załączeniu dołącza specyfikację techniczną bezpośrednio określającą wymagania dotyczące gniazd montażowych. Zamawiający w poprzednich latach stosował również gniazda montażowe innych typów (m.in. spawane), które nie spełniły jego oczekiwań w działaniu (awaryjność po zdarzeniach drogowych, dostawanie się zanieczyszczeń do części pracującej), w związku z czym Zamawiający wymaga gniazda wykonanego z odlewu stalowego lub żeliwnego w części pracującej (tj. w części bezpośrednio odpowiedzialnej za stabilizację i regulację słupka) w postaci monobloku, tj. wykonanego jako pojedynczy odlew.

4. Czy Zamawiający potwierdza, że wyroby zawarte w kosztorysie, dla których certyfikowane jednostki badawcze wydały Krajową Ocenę Techniczną lub Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych spełniające wymagania jakościowe pod względem wymaganych okresów gwarancji jakości/rękojmi są wyrobami spełniającymi wymagania Zamawiającego?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wyroby muszą również spełniać wymagania zawarte w dołączonych do zapytania Specyfikacjach Technicznych.

5. Czy zamawiający potwierdza, że zgodnie z poz. 15 kosztorysu Wykonawca ma zastosować do montażu słupki do znaków drogowych o grubości ścianki 2,0 mm?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza grubość ścianki.

Pytania z dnia 26.10.2023r.

1. Czy w pozycjach 1-14 kosztorysu ofertowego należy wliczyć cenę montażu słupka? W poz. nr 15 są słupki, ale dość mała liczba w porównaniu do tarcz znaków, a z uwagi na brak załączonego do dokumentacji projektu SOR nie można tego zweryfikować.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W załączeniu Zamawiający dołącza projekt organizacji ruchu. Ceny należy przyjmować zgodnie z kosztorysem, tj. montaż tarczy znaku, dotyczy się wyłącznie montażu tarczy znaku na istniejącym lub nowoprojektowanym słupku, bez uwzględnienia ceny słupka.

Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem udostępnienia na stronie internetowej prowadzącego postępowanie (ID 836054).

p.o. DYREKTORA ZDMiKP
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

p.o. DYREKTORA
Wojciech Nalazek

