

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na **Roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej nr 106346E na terenie Gminy Nowosolna – RI.271.1.11.2023.**

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. - dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Prosimy o zamieszczenie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu.

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż w zamieszczonej dokumentacji są zawarte stosowne zatwierdzenia.

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na wycinkę drzew.

Ad.2

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w procedurze ZRID. Zamawiający zamieszcza decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, iż po wycince drzew nie jest konieczne wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych. Jeśli zachodzi konieczność nasadzeń prosimy o wskazanie gatunku i parametrów drzew oraz ich lokalizacji.

Ad.3

Zamawiający potwierdza brak konieczności wykonania nasadzeń.

Pytanie nr 4

Ze względu na różniące się zapisy w dokumentacji projektowej prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji 1,5/2,0 gr. 20 cm na miejscu mieszarkami doczepnymi?

Ad. 4

Zamawiający nie dopuszcza wykonania stabilizacji na miejscu mieszarkami doczepnymi.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że wskazana ilość 8 szt. w przedmiarze drzew do wycinki jest prawidłowa? Wg. wizji w terenie ilość drzew kolidująca z inwestycją jest znacznie większa. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 5

Ilość drzew do wycinki jest większa. Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar robót.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że istniejące hydranty naziemne nie kolidują z inwestycją - budową drogi.

Ad. 6

Zamawiający potwierdza brak kolizji z hydrantami.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Ad. 7

Zamawiający posiada i udostępnia posiadane niezbędne uzgodnienia. Zamawiający na tym etapie postępowania nie jest w stanie stwierdzić, że czy i kiedy koniecznym będzie wykonanie robót uzupełniających.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiary robót zawierają wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty?

Ad. 8

Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Podstawą do przygotowania oferty jest dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że przepust pod drogą ma być zgodnie z dokumentacją projektową średnicy 50 cm i wykonany z materiału PEHD SN8. W przedmiarze jest dodatkowy zapis o przepuszczeniu z rur betonowych i o średnicy 60cm.

Ad. 9

Zgodnie z dokumentacją projektową, jednoznacznie wynika jaki rodzaj przepustu należy wykonać. Dołączony jest również rysunek szczegółowy przepustu.

Pytanie nr 10

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o SST dla przepustów.

Ad. 10

Zamawiający informuje, iż w załączniku pod nazwą „STWIOR – branża drogowa” – część trzecia to: „Przepusty z rur polietylenowych PEHD, spiralnie karbowanych”.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej.

Ad. 11

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej, należy zastosować farby chlorokauczukowe z atestem.

Pytanie nr 12

Prosimy o informację gdzie należy wykonać ogrodzenie z poz. 61 przedmiaru robót. Na planie sytuacyjnym jest zaznaczone tylko ogrodzenie wokół zbiornika chłonna-odparowującego (pozycja przedmiarowa 60).

Ad. 12

Zamawiający informuje, iż pozycja 61 dotyczy zabezpieczenia działek wywłaszczonych, na których fragmenty ogrodzenia są do rozbiórki (działki oznaczone na planie zagospodarowania jako: 92/5, 80/2, 80/1) – zabezpieczenie dotyczy jedynie działki 92/5.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje decyzją na wycinkę drzew i czy ze względu na okres realizacji zamówienia, posiada zgodę na wycinkę drzew w okresie lęgowym ptaków, tj. od 01 marca do 15 października .

Ad. 13

Zamawiający informuje, iż wycinka drzew realizowana będzie w oparciu o decyzje ZRID, której skan zostaje dołączony do postępowania.

Pytanie nr 14

Prosimy o informację czy na Zamawiającego został narzucony obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych za drzewa, które będą podlegały wycinie.

Ad. 14

Na zamawiającego nie został nałożony taki obowiązek.

Pytanie nr 15

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje terenem pod planowaną budowę drogi gminnej.

Ad. 15

Zamawiający dysponuje terenem pod planowaną budowę drogi gminnej.

Pytanie nr 16

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje prawomocną decyzją – pozwoleniem na budowę / zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ?

Ad. 16

Zamawiając zamieszcza zeskanowaną prawomocną decyzję ZRID.

Pytanie nr 17

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o tabelę robót ziemnych.

Ad. 17

W opisie technicznym do projektu (wykonawczego) obecnie technicznego zostały załączone „tabele plantowania skarp” i „tabele robót ziemnych”.

Pytanie nr 18

Prosimy o informację czy skarpy należy humusować z obsianiem trawą czy wykonać hydrosiew ?

Ad. 18

Skarpy rowów i pobocza ziemne należy uzupełnić warstwą humusu grub. 5 cm i wykonać hydrosiew.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację jakimi płytami należy umocnić dno zbiornika chłonna-odparowującego, czy tak samo jak skarp płytami ażurowymi ?

Ad. 19

Do umocnienia dna zbiornika chłonna – odparowującego należy użyć takich samych płyt betonowych ażurowych jak do umocnienia skarp, tzn. grubości 8 cm.

Pytanie nr 20

Prosimy o podanie grubości płyt ażurowych do umocnienia skarp zbiornika chłonna-odparowującego.

Ad. 20

Do umocnienia skarp i dna zbiornika należy użyć płyt betonowych ażurowych grubości 8 cm.

Pytanie nr 21

Prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający dysponuje na realizację przedmiotowego zamówienia.

Ad. 21

Zamawiający opublikuje kwotę jaką przeznacza na sfinansowanie zamówienia najpóźniej do chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu zgodnie dyspozycją art. 222 ust. 4 Pzp.

Pytanie nr 22

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści fakturowanie częściowe. Jednorazowa płatność końcowa wymusza na Wykonawcy kredytowanie budowy przez cały okres jej realizacji, aż do odbioru końcowego.

Ad. 22

Zamawiający dopuści fakturowanie częściowe, w związku z powyższym modyfikuje w tym zakresie treść projektu umowy w zakresie § 14.

UWAGA!!!

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega projektowana konstrukcja drogi, w związku z czym zamieszczony zostaje skorygowany przedmiar robót oraz nowe przekroje i opis projektowanej drogi.

Zamawiający do niniejszych odpowiedzi załącza stosowne dokumenty.

Zamawiający zastrzega, iż drewno pochodzące z wycinki drzew pozostaje własnością Zamawiającego i należy je protokolarnie przekazać Zamawiającemu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi ww. odpowiedziami, ulegają zmianie termin składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą. Nowy termin składania i otwarcia ofert Zamawiający ustala na:

- a) Nowy termin składania ofert – 27 lutego 2024r. do godz. 15:15.
- b) Nowy termin otwarcia ofert – 27 lutego 2024r. godz. 15:45.

W załączeniu Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wraz z treścią SWZ obejmującą powyższe wyjaśnienia.

Z poważaniem


Piotr Szczeciński


INSPEKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sebastian Rudziński