



SRZP.271.5.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” - pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp - udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1:

„Uprzejmie proszę o doprecyzowanie wymagań dla stolarki drzwiowej tj. w załączonej dokumentacji na rysunkach stolarki drzwiowej S1-S3 podane są wymagania dla drzwi D1 i D2. Natomiast w przedmiarze robót występują drzwi D1 do D5, DP oraz drzwi EI60 (DRZWIDO KLATKI SCHODOWEJ WIEŻY WIDOKOWEJ). Prosimy o uzupełnienie specyfikacji dla drzwi D3,D4,D5, DP oraz drzwi EI60 (DRZWIDO KLATKI SCHODOWEJ WIEŻY WIDOKOWEJ)”

Wyjaśnienia do zapytania nr 1:

Zgodnie z wytycznymi Ekspertyzy Pożarowej i postanowieniem Państwowej Straży Pożarnej zaprojektowano:

Drzwi dymoszczelne w kondygnacji sutereny - są to drzwi D1 umieszczone na rysunku A1 oraz S1 (są rozrysowane w detalu ze względu na projektowany historyczny wygląd drzwi)- są to drzwi dymoszczelne utrzymane w pozycji otwartej przez elektrozamykacze zwalniane przez SSP - szczegóły na rysunkach A1, S1 opisie i w ekspertyzie technicznej. Drzwi o odporności ogniowej EI60 prowadzące do klatki schodowej wieży widokowej - są to drzwi D2 umieszczone na rysunku A4 i S2 (są rozrysowane w detalu ze względu na projektowany historyczny wygląd drzwi) - są to Drzwi EI60 szczegóły na rys A4 i S2 opisie i w ekspertyzie technicznej. Drzwi rozwierne o odporności ogniowej EI30 na poddaszu - są to drzwi D4 EI30 (szerokość przejścia w świetle 90 cm) umieszczone na rys. A5 - nie mają detalu ponieważ nie są wystawione na widok publiczny i mogą być zwykle systemowe - szczegóły w opisie i ekspertyzie technicznej. Drzwi o odporności ogniowej EI 30 na poddaszu prowadzące do klatki schodowej wieży widokowej są to drzwi D5 EI30 (szerokość przejścia w świetle 90 cm) umieszczone na rys. A5 - nie mają detalu ponieważ nie są wystawione na widok publiczny i mogą być zwykle systemowe - szczegóły w opisie i ekspertyzie technicznej. Drzwi do magazynu na poddaszu - drzwi D3 umieszczone na rys A5 - zwykle drzwi 80-tki do magazynu dające dostęp z korytarza zamiast likwidowanych drzwi w

poddaszu, dzięki czemu można wykonać ścianę EI30 zaznaczoną na rys A5. Ponadto na rysunkach A1 - A5 wskazano wyposażenie istniejących drzwi na korytarzach, na kondygnacjach parteru, I i II pietra pomiędzy skrzydłami obiektu, w opaski pęczniące w futrynie (przyklejone do stolarki) oraz samozamykacze, a w korytarzu na poziomie przyziemia (suterena) drzwi dymoszczelnych, doposażenie wskazanych drzwi na klatkach schodowych w samozamykacze.

Zapytanie nr 2:

„Ponadto warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie autoryzacji producentów na montaż i uruchomienie SSP i systemu drzwi, okien, kurtyn ppoż oraz pozostałych urządzeń i sprzętów. Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "pozostałych urządzeń i sprzętów" oraz czy certyfikat na system SSP musi być wystawiony przez konkretnego producenta?”

Wyjaśnienia do zapytania nr 2:

Pod pojęciem innych urządzeń i sprzętów ująć można: instalację awaryjnego oświetlenia, sygnalizatory akustyczno - głosowe, elementów zasilania wszystkich systemów wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, hydrantów i gaśnic. Certyfikat musi być od konkretnego producenta sprzętu oferowanego przez Wykonawcę.

Zapytanie nr 3:

„Jednocześnie proszę o informację, czy wykonanie przejść ppoż na kwotę 50 000 zł spełnia warunek Zamawiającego dot. robót polegających na wydzieleniu stref pożarowych?”

Wyjaśnienia do zapytania nr 3:

Zamawiający, celem odpowiedzi na powyższe pytanie musiałby mieć wiedzę jakie konkretnie prace wchodziły w wykonanie przejść przeciwpożarowych.

Z up. PREZYDENTA
Roksana Mikułko-Nadolska
KIEROWNIK
Samodzielnego Referatu
Zamówień Publicznych