



**GMINA SOMONINO**

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuzy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

**W3.271.2.07.2022.JB**

Somonino dnia 29.03.2022r.

**ZAINTERESOWANI**

*/wszyscy/*

dotyczy: „**Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino**” -Część I - **Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach- Prasa śrubowotalerzowa**

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Pytanie 1.:

Czy zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenie było wyposażone w dwie niezależne głowice odwadniające?

Rozwiązanie takie zapewnia większe bezpieczeństwo pracy, ponieważ w przypadku awarii jednej z głowic lub prac serwisowych odwadnianie można kontynuować na drugiej.

Odpowiedź:

Tak. Urządzenie powinno by wyposażone w dwie głowice odwadniające dla zapewnienia ciągłości pracy urządzenia w czasie prac serwisowych.

Wójt Gminy Somonino

*/-/Marian Kowalewski*