

ODPOWIEDZI

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na modernizację ulicy Michała Drzymały i Światopełka w Stargardzie.

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców informuje:

Pytanie nr 1

Witam,
piszę odnośnie pozycji 19 z kosztorysu załączonego do przetargu a mianowicie Ustawienie krawężnika kamiennego 15x30. Pytanie brzmi ile mb krawężnika kamiennego posiadacie na placu składowym, który nadaje się do ponownego wbudowania ?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający aktualnie nie jest w stanie określić ile krawężnika będzie potrzebne do uzupełnienia. Nastąpi to po robotach rozbiórkowych. Niemniej Zamawiający dysponuje znacznymi ilościami krawężników kamiennych pochodzących z rozbiórki.

Pytanie nr 2

a) Dotyczy terminu składania ofert.

Prosimy Zamawiającego o odpowiednie wydłużenie terminu składania ofert w ramach przedmiotowego zadania.

Termin ogłoszenia przetargu oraz wyznaczony termin składania ofert przypada bowiem w okresie wakacyjnym oraz bezpośrednio po okresie wydłużonego weekendu wakacyjnego. Powyższy zbieg dni wolnych wpływa istotnie na możliwość właściwej weryfikacji przedmiotu zamówienia, sporządzenia i uzyskania należytej i konkurencyjnej oferty od potencjalnych podwykonawców robót budowlanych i dostawców materiałów budowlanych, a przez to złożenie Zamawiającemu właściwych i konkurencyjnych ofert przez poszczególnych Wykonawców. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 04.09.2025 r.

b) Dotyczy przedmiotu umowy § 2 ust.1

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści powyższej jednostki poprzez określenie terminu w sposób wymagany przez PZP tj. poprzez określenie daty w dniach, miesiącach liczonych od daty podpisania umowy.

W przypadku braku możliwości zmiany terminu w zaproponowany sposób prosimy Zamawiającego o wskazanie minimalnej ilości dni jakie zakłada Zamawiający na potrzeby realizacji robót budowlanych przez wykonawcę z uwzględnieniem zakładanego toku czynności przetargowych.

Odpowiedź nr 2

ad. a) Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

ad. b) W szczególnych uzasadnionych sytuacjach Zamawiający może skorzystać z opcji określenia terminu zakończenia poprzez podanie terminu zakończenia.

Jest to umotywowane okresem rozliczeniowym. Z doświadczeń Zamawiającego wynika, że przewidziane w przedmiarze prace, przy dobrze zorganizowanym Wykonawcy, powinny zakończyć się w przedziale dwóch miesięcy.

Przewidując termin 15.12.2025 r. założono dla potencjalnego wykonawcy również rezerwę terminową na zorganizowanie sprzętu oraz materiałów.

Termin 15.12.2025 r. Zamawiający pozostawia bez zmian

Pytanie nr 3

Proszę o dołączenie specyfikacji dla pozycji TER dot. ułożenia siatki z włókien węglowych o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 120 kN/m wraz ze skropieniem emulsją asfaltową. Po konsultacji z producentem siatek, jeżeli w dokumentacji projektowej brak informacji dot. wydłużenia należy zastosować siatkę szklano-węglową.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający przekazuje specyfikację dla siatki.