



oprawa Z3 do oświetlenia ciągów komunikacyjnych
LED 3000K 3850lm 36W IP66 IK08
klasa ochrony II
montaż na ścianie na wys. 6m

naświetlacz Z4 LED: IP44: 20W; 4000K; 1800lm
z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchowym
montaż na ścianie na wys.6m

UWAGA:
Rysunek należy rozpatrywać łącznie z "opisem technicznym", który
jest integralną częścią projektu



SZYPEL PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE SIECI
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
80-266 Gdańsk, ul.Grunwaldzka 212
tel.586202119; e-mail: szypowicz@szypei.pl

Autor:
mgr inż. Krzysztof Szypowicz

POM/0184/PBE/17

uzw. nr 17
w szczególności instalacji w zakresie sieci i instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Dyktor:

Sprowadzić:

Temat:

Temomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 47
80-808 Gdańsk, ul. Reformatka 18, dz.nr 9, obręb 07/14

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Instalacje elektryczne

Rysunek: PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT PARTERU-
plan oświetlania zewnętrznego

Nr projektu: MAJ 2019 1:200 E/R2