

Olkusz, dnia 21.07.2021r.

KBZ.271.2.10.2021

Wyjaśnienia SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na realizację zadania pn. Budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami oraz budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami*

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1.

W nawiązaniu do Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 9 do SWZ, Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – prosimy o doprecyzowanie zapisu: „W rejonie projektowanego placu manewrowego znajdują się pozostałe fundamenty żelbetowe z po byłych obiektach budowlanych. Rozbiórkę wraz z utylizacją gruzu i stali należy uwzględnić w cenie ofertowej”. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki stanowiące inwentaryzację ww. pozostałych fundamentów, lub prosimy o wskazanie ilości rozbiórek które należy uwzględnić w ofercie cenowej.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć:

Fundamenty obiektu 1 w rzucie o wymiarach 15,0 (m) x17,0 (m).

Fundament obiektu 2 w rzucie o wymiarach 12,0(m) x18,0 (m)

Zamawiający zakłada posadowienie fundamentów na gł. około 1,0 m szer. fundamentów około 0,30m. Zamawiający nie ma wiedzy czy fundamenty są o konstrukcji zbrojonej z uwagi, że obiekt w przeszłości był budowany i zarządzany przez inną jednostkę. Zamawiający nie dysponował i nie dysponuje dokumentacją projektową dla fundamentów. Obmiaru fundamentów Zamawiający dokonał w terenie na podstawie wizji i ujawnionego w poziomie terenu obrysu fundamentów.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Lukasz Pychlewski
Zastępca Burmistrza

