

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Budowa budynku strażnicy OSP i świetlicy wiejskiej w Strzelinku na działkach nr 153/6 i 154/1**

Znak sprawy: **ZP.271.9.2021**

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami), odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy system klimatyzacji na sali S.04 ma być w układzie multi tak jak jest narysowany czy w układzie twin. Po przejrzaniu katalogów produktowych różnych producentów , nie udało mi się znaleźć pary urządzeń odpowiadającym parametrom w opisie. Największy agregat jaki znalazłem to Qch nominalny - 12,2 kW , natomiast jednostki wew. to 7,1kW lub 6,1kW. Natomiast przy układzie twin można to zrobić na agregacie 13,5kW i dwie jednostki wew. po 7,1kW i powiedzmy że spełniamy warunek przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dla sali S.04 zaprojektowano układ dwóch jednostek wewnętrznych + 1 jednostka zewnętrzna. Instalacja może być wykonana systemem Multi lub też Twin.

*Zastępca Wójta Gminy Słupsk
Adam Jaśkiewicz*