



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Główczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

ZP.271.03.2023

Główczyce, dnia 16 marca 2023 r.

WYKONAWCY

ZMIANA WYJAŚNIEŃ UDZIELONYCH 10 MARCA 2023 R. ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp” pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Główczycach”.

1. Zamawiający, Gmina Główczyce, zawiadamia, iż w dniu 10 marca 2023 roku wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający w tym samym dniu udzielił odpowiedzi w przedmiocie, jednak po ponownym przeanalizowaniu dokonuje zmiany odpowiedzi. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, zamawiający ponownie przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Dotyczy Kartopiaskownika. Na jakim etapie przetargu będą wymagane dokumenty wskazane w PFU, czy należy dołączyć dokumenty wskazane poniżej już na etapie składania ofert czy przy tworzeniu dokumentacji projektowej?

„Do przetargu należy dołączyć:

- rysunek instalacji wraz z kartami katalogowymi urządzeń wchodzących w jej skład
- krzywa separacji piasku w piaskowniku,
- algorytm sterowania potwierdzający automatyczną pracę układu zgodnie z wymaganiami SIWZ
- oświadczenie producenta o zabezpieczeniu antykorozyjnym urządzenia metodą pasywacji zanurzeniowej,
- Certyfikaty ISO 9001 oraz 14 001 (w przypadku gdy proces pasywacji prowadzony jest poza zakładem produkcyjnym wymaga się aby proces ten był wykonany w także w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 14 001 aby wyeliminować negatywny wpływ procesu na środowisko);
- Certyfikat PN-EN 1090-2
- opis techniczny urządzeń z uwzględnieniem parametrów silników, rodzaju materiałów z których wykonane zostało urządzenie;
- Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych. Urządzenia powinny pochodzić od tego samego producenta/dostawcy i powinny tworzyć jeden układ technologiczny.
- oferent wskaże minimum 3 sito-piaskowniki współpracujące z płuczką piasku zgodne z wymaganiami SIWZ, oświadczenie musi potwierdzać, że pracujące urządzenia wymienione w oświadczeniu posiadają parametry nie gorsze z wymaganiami SIWZ przede wszystkim: wydajność, wielkość, wykonanie materiałowe, technologia pracy tożsama
- do przedstawionego oświadczenia należy dołączyć wyniki badań potwierdzające uzyskanie efektów zgodne z wymaganiami



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Główczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

SIWZ(redukcję części organicznych do poziomu $\leq 3\%$ strat przy prażeniu), pobór próbek i badania powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia odpowiedź udzieloną dnia 10 marca 2023 r.

Nowa obowiązująca odpowiedź:

„Dokumenty wskazane w PFU dotyczące kratopiaskownika należy złożyć wraz z ofertą jako przedmiotowe środki dowodowe”.

2. Zamawiający, Gmina Główczyce na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ, następującym zakresie:

W Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1) w rozdziale XII pkt 25 dodany zostaje ppkt 7) Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w Rozdziale XVII pkt 1 ppkt 2,
- 2) w rozdziale XVII pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

 - 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
 - 2) przedmiotowe środki dowodowe:
 - rysunek instalacji wraz z kartami katalogowymi urządzeń wchodzących w jej skład,
 - krzywa separacji piasku w piaskowniku,
 - algorytm sterowania potwierdzający automatyczną pracę układu zgodnie z wymaganiami PFU,
 - oświadczenie producenta o zabezpieczeniu antykorozyjnym urządzenia metodą pasywacji zanurzeniowej,
 - Certyfikaty ISO 9001 oraz 14 001 (w przypadku gdy proces pasywacji prowadzony jest poza zakładem produkcyjnym wymaga się aby proces ten był wykonany w także w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 14 001 aby wyeliminować negatywny wpływ procesu na środowisko);
 - Certyfikat PN-EN 1090-2,
 - opis techniczny urządzeń z uwzględnieniem parametrów silników, rodzaju materiałów z których wykonane zostało urządzenie;
 - oferent wskaże minimum 3 sito-piaskowniki współpracujące z płuczką piasku zgodne z wymaganiami SWZ, oświadczenie musi potwierdzać, że pracujące urządzenia wymienione w oświadczeniu posiadają parametry nie gorsze z wymaganiami PFU przede wszystkim: wydajność, wielkość, wykonanie materiałowe, technologia pracy tożsama,
 - do przedstawionego oświadczenia należy dołączyć wyniki badań potwierdzające uzyskanie efektów zgodne z wymaganiami PFU (redukcję części organicznych do poziomu $\leq 3\%$ strat przy prażeniu), pobór próbek i badania powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium.
- 3) W rozdziale XVII dodany zostaje pkt 9 o następującej treści: „9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt 1 ppkt 2 niniejszego rozdziału.”



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany do SWZ są dla wykonawców wiążące podczas przygotowywania i składania oferty.

Ponadto zamawiający informuje, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępni SWZ po zmianach oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

**WÓJT
DANUTA MAY**

Otrzymują:

1. Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/glowczyce>
2. A/a.