

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzywca”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Krzywca, dnia 24 września 2024 r.

Numer referencyjny: SGI.271.13.2024

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzywca”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Krzywca, Krzywca 36, 37-755 Krzywca **przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), [wraz z udzieloną odpowiedzią.](#)**

Pytanie z dnia 23 września 2024 r.:

1. Ramka dociskająca szybę na całym obwodzie.
Naszym zdaniem jest to nadmierna ingerencja ze strony Zamawiającego w rozwiązania konstrukcyjne oprawy. Oferowana przez nas oprawa ma przemyślane rozwiązanie mocowania klosza, potwierdzone badaniami ENEC, ENEC+, testami wibracyjnymi oraz badaniami odporności na udary na poziomie IK=09, a więc czterokrotnie wyższym, niż . Zamawiający ma prawo oczekiwać odpowiednich cech oraz funkcjonalności od przedmiotu zamówienia, nie może jednak ingerować i wskazywać konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych tym bardziej w przypadku, kiedy parametry są potwierdzane badaniami oraz certyfikatami niezależnych laboratoriów.
Wnosimy zatem o wycofanie tego zapisu..

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia wymagania konstrukcyjne oprawy oświetleniowej bez zmian.

2. I klasa ochrony przeciwporażeniowej -zgodnie z normą PN-EN 60529.
Zamawiający wymaga opraw wykonanych w I klasie ochrony p. porażeniowej. Na bazie swojej wiedzy i doświadczenia sugerujemy dopuszczenie opraw wykonanych w II klasie ochronności. Oprawy w II klasie ochronności zapewniają lepszą ochronę niż w I, w sytuacji, kiedy np. przewód ochronny stracił ciągłość lub rezystancja uziomu przekracza dozwoloną wartość. A są to częste przypadki w obwodach zasilających oprawy uliczne ze względu na ich narażenie na wiele czynników atmosferycznych i mechanicznych (korozja, drgania, wibracje). Biorąc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzywczyna”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

powyższe pod uwagę wnosimy o dopuszczenie oprav wykonanych w II klasie
ochronności przed porażeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia wymagania co do bezpieczeństwa oprawy oświetleniowej bez
zmian.

- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną
częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

z up. Wójta
mgr inż. Wojciech Sobol
Zastępca

.....
(podpis Zamawiającego)