


ch/w



LEGENDA:

Tabela opisująca parametry pomieszczenia:



Klimatyzator ścienny

UWAGI:

- 1) Wewnątrz budynku rurociągi chłodnicze prowadzić pod sufitem.
- 2) Rurociągi chłodnicze należy zaizolować zgodnie z opisem technicznym.
- 3) Przewody chłodnicze zlokalizowane na zewnątrz należy zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zastosowanie rury osłonowej, np. typu peszel/arot lub inne rozwiązania systemowe.
- 4) Należy wykonać odprowadzenie kondensatu do kanalizacji sanitarnej z wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych zgodnie z opracowaniem instalacji kanalizacji. W miejscach wskazanych na rysunkach zastosować pompki skroplin. Pozostałe odcinki instalacji prowadzić ze spadkiem 0.5%.
- 5) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką poliuretanową niskoprężną.
- 6) Instalację klimatyzacji wykonać zgodnie z opisem technicznym.
- 7) Trasy przewodów instalacji klimatyzacji zaprojektowano w możliwie dokładny sposób. Przed

D:\BIN\INSTAL\24\_004\_POLNA SZPITAL\01. DTRZYMANE\240328\2024-03-15 podklady\KOLOR\logo BIM INFORMATYKA 2022 2AF145B3.tif



AURA Plus Sp. z o.o.  
ul. Antoniego Baraniaka 96/9861-245 Poznań  
tel.: +48 575 702 039 | biuro@auraplus.pl | www.auraplus.pl

nazwa inwestycji: Projekt adaptacji pomieszczeń izby przyjęć na potrzeby gabinetu zabiegowego centrum histereskopii wraz z wyposażeniem	adres inwestycji:  ul. Polna 33 60-535 Poznań	inwestor: Ginekologiczno-położniczy Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
---	--	--

	Imię i nazwisko:	specjalność:	nr uprawnień:	podpis:
projektant :	mgr inż. Maciej Kubiak	Instalacje sanitarne	WKP/0132/PO05/17	
projektant:	dr inż. Bartosz Radomski	Instalacje sanitarne	WKP/0403/PO05/17	
sprawdzający:		Instalacje sanitarne		
opracował:		Instalacje sanitarne		
opracował:		Instalacje sanitarne		

tytuł rysunku: INSTALACJA KLIMATYZACJI – RZUT PARTERU			
branża: SANITARNA	faza: PW	nr rysunku: IS.06	
data: KWIECIEŃ 2024	sygnatura: 24.019		
	skala: 1:100		