UWAGI / COPYRIGHT

A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKOKOLWIEK SPOSÓB. JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

B) WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE LUB MONTAŻOWE MOŻNA ROZPOCZĄĆ:

1) PO SPRAWDZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO I WYKONANIU WSZELKICH NIEZBĘDNYCH PODWAŻEŃ ORAZ WZMOCNIEŃ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI, W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

2) PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ ROBÓT ZREALIZOWANYCH,

3) PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANŻ,

4) PO SKOORDYNOWANIU TECHNOLOGII I SPECYFIKI WYKONYWANIA ROBÓT ZANIEJ BRANŻY Z TECHNOLOGIĄ, SPOSOBEM WYKONANIA ROBÓT POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ SPECYFIKĄ TECHNICZNO-MONTAŻU URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW INSTALACYJNYCH I ELEKTRYCZNYCH WYKONAWCA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO ZOBOWIĄZANY JEST DO KOORDYNACJI SWOICH ROBÓT Z INNYMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBÓT.

5) PO SPORZĄDZENIU PLANÓW WARSZTATOWYCH. PLANY WARSZTATOWE MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI DO UWAG I APROBATY KLAUZULĄ UZGADNIAJĄCĄ. WYKONAWCA NIE MOŻE ROZPOCZĄĆ ROBÓT, ZAMÓWIĆ MATERIAŁÓW, WYKONAĆ ELEMENTÓW ZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW, NARZĘDZI I TYM PODOBNYCH PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCZYCH I MONTAŻOWYCH ORAZ ODBIORÓW, ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I NARZĘDZI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE, I MONTAŻOWE WYKONANE BEZ UZGODNIONYCH PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA PLANÓW WARSZTATOWYCH WŁAŚCIWYCH DANEMU ZAKRESOWI ROBÓT LUB WYKONANIE NIEZGODNE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW WYKONAWCZYCH ORAZ UZGODNIONYCH I ZATWIERDZONYCH PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA PLANÓW WARSZTATOWYCH MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO ODRZUCENIA TAKICH ROBÓT I KONIECZNOŚCI ICH PONOWNEJ, KOMPLETNEJ, NA KOSZT WYKONAWCY REALIZACJI. WYKONAWCA ROBÓT PONOSI WSZELKIE KOSZTY GENERALNEGO WYKONAWSTWA ZWIĄZANE Z MATERIAŁY ORAZ WYPOSAŻENIE I TYM PODOBNE PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA. ORAZ MONTAŻU MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDESTAWIONE PROJEKTANTOWI DO UWAG I APROBATY KLAUZULĄ UZGADNIAJĄCĄ.

6) PO DOKONANIU WSZYSTKICH ZNANYCH CZYNNOŚCI, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCYCH NORM. NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I ZDROWEGO ROZSĄDKU. SKUTKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE NIEISTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ OBCIĄŻAJĄ WYŁĄCZNIE WYKONAWCĘ PROJEKTU WARSZTATOWEGO.

7) W ZAKRESIE ROBÓT WYMAGAJĄCYCH OPRACOWANIA PLANÓW WARSZTATOWYCH, WYKONAWCA NIE MOŻE ROZPOCZĄĆ MONTAŻU, ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH I CAŁOŚCIOWYCH DANYCH ZAKRESÓW ROBÓT WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PLANU BEZ UZGODNIONEGO I ZATWIERDZONEGO PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA PLANU WARSZTATOWEGO. JEST ZABRONIONE DECYZJA I WOLĄ AUTORA.

Legenda opraw oświetleniowych

A1	**Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 2800lm, 18W, 151lm/W, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM ≤ 3, Material korpusu ABS, UGR <19, biały, Wymiary 592/592/44mm. Atest ENEC, Atest PZH**
A2	**Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 4700lm, 31W, 142lm/W, cos φ=0,95, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM ≤ 3, L70B50 112000h, Material korpusu ABS, UGR <19, biały, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH**
B1	**Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 9100lm, 60W, 124lm/W, cos φ=0,9, Znamionowy prąd diody: 200mA, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM ≤ 3, L70B50 115000h, IK07, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Material korpusu ABS, biały, Wymiary 60,620,620,0mm, Atest ENEC, Atest PZH**
C1	**Oprawa typu downlight Lena Lighting S.A., 1800lm, 18W, 95lm/W, cos φ=0,99, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP44/20, SDCM ≤ 3, L70B50 115000h, IK08, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Material korpusu ABS, biały, Wymiary 162/78mm**
AW1	**Oprawa oświetlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest**
AW2	**Oprawa oświetlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest**
EW1	**Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250lm, IP65, Autotest**
	Włącznik oświetlenia pojedynczy IP20
	Włącznik oświetlenia pojedynczy IP44
	Włącznik oświetlenia podwójny IP20
	Włącznik schodowy IP20
	Włącznik schodowy IP44
	Czujnik ruchu / obecności IP44

OZNACZENIA:

ZAKRES OPRACOWANIA

AURA Plus Sp. z o.o.
ul. Antoniego Baraniaka 96/9861-245 Poznań
tel.: +48 575 702 039 I biuro@auraplus.pl I www.auraplus.pl

nazwa inwestycji	adres inwestycji	inwestor
Projekt adaptacji pomieszczeń izby przyjęć na potrzeby gabinetu zabiegowego centrum histeroskopii wraz z wyposażeniem	ul. Polna 33 60-535 Poznań	Ginekologiczno-położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

	imię i nazwisko:	specjalność:	nr uprawnień:	podpis:
projektant:				
projektant:	mgr inż. Marek Józefowski	instalacje elektryczne	WKP/0384/POOE/13	
sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Zaremba	instalacje elektryczne	WKP/0383/POOE/13	

tytuł rysunku:	Poziom 0 – plan instalacji oświetlenia		
branża: ELEKTRYCZNA	faza: PW		nr rysunku: IE.01
data: KWIECIEŃ 2024	sygnatura: 24.019	skala: 1:50	