



LEGENDA:

- instalacja tlenu
- instalacja sprężonego powietrza
- instalacja próżni
- instalacja podtlenu azotu

UWAGI:

- Lokalizacja oraz typ punktów poboru (paneli i gniazd ściennych) zgodnie z projektem architektonicznym - do potwierdzenia u Zarządcy budynku.
- Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych.
- Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych.

D:\BIN\INSTAL\24_004_POLNA SZPITAL\01. DTRZYMANE\240328\2024-03-15 podklady\KOLOR\logo BIM INFORMATYKA 2022 24\145B3.1lf



AURA Plus Sp. z o.o.
ul. Antoniego Baraniaka 96/9861-245 Poznań
tel.: +48 575 702 039 | biuro@auraplus.pl | www.auraplus.pl

nazwa inwestycji: Projekt adaptacji pomieszczeń izby przyjęć na potrzeby gabinetu zabiegowego centrum histereskopii wraz z wyposażeniem	adres inwestycji: ul. Polna 33 60-535 Poznań	inwestor: Ginekologiczno-pofoniczny Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
---	--	--

	Imię i nazwisko:	specjalność:	nr uprawnień:	podpis:
projektant :	mgr inż. Maciej Kubiak	Instalacje sanitarne	WKP/0132/P005/17	
projektant:	dr inż. Bartosz Radomski	Instalacje sanitarne	WKP/0403/P005/17	
sprawdzający:		Instalacje sanitarne		
opracował:		Instalacje sanitarne		
opracował:		Instalacje sanitarne		

tytuł rysunku: INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH – RZUT PARTERU				
branża: SANITARNA	faza: PW	nr rysunku: IS.03		
data: KWIECIEŃ 2024	sygnatura: 24.019	skala: 1:100		