



- UWAGA:**
1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego
 2. Kanalizację sanitarną należy posadzić na warstwie podsypki z dobrze zagęszczonego piasku średniego grubości warstwy 15cm

POZIOM PORÓWNAWCZY 95.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø200x5,9mm r.PVC SN8 L =2337.00m (całkowita)
ODLEGŁOŚCI	

Zadanie:		
Budowa kanalizacji sanitarnej		
Sulinowo - Jaroszewo		Projektant: mgr inż. Bartłomiej Szatkowski nr upr. KUP/0138/POCS/10
Przedmiot opracowania:		Sprawdzający: mgr inż. Justyna Ciaciuch nr upr. KUP/0054/POCS/10
Profil podłużny kanalizacji sanitarnej		Data: 04.2022
cz.8 (odc. S45 - S54)		Skala: 1:100/500
i odc. S51 - S55		Nr rys.: 14