



Nr	Nazwa:	Pow. podłogi	zakres prac projektowych posadzki	kubatura V-m3	nawiew m3	wywiew m3	ilość wymian m3/V
01.	Przestrzeń techniczna	129,23	poza opracowaniem	—	—	—	—
02.	Przestrzeń techniczna	53,36	poza opracowaniem	—	—	—	—
03.	Klatka schodowa piwnice/partar	5,78	poza opracowaniem	—	—	—	—
04.	Magazyn sprzętu	16,97	poza opracowaniem	—	—	—	—
05.	Magazyn sprzętu	15,99	poza opracowaniem	—	—	—	—
06.	Magazyn sprzętu	15,54	poza opracowaniem	—	—	—	—
07.	Przestrzeń techniczna	45,91	poza opracowaniem	—	—	—	—
08.	Szatnia męska	30,74	poza opracowaniem	—	—	—	—
09.	Łazienka męska	4,76	poza opracowaniem	—	—	—	—
010.	Łazienka damska	4,82	poza opracowaniem	—	—	—	—
011.	Szatnia damska -18osob.	18,78	poza opracowaniem	—	—	—	—
012.	Przedsiönek	2,24	poza opracowaniem	—	—	—	—
013.	Pomieszczenie rozdzielni ciepła	22,20	projektowana went. mech.	~55	60,0	transzjt	1
014.	Pomieszczenie zasobnika cwu	18,90	projektowana went. mech.	~40	40,0	transzjt	1
015.	Magazyn ( pomieszczenie techniczne )	23,00	projektowana went. mech.	~57	30,0	transzjt	0,5
016.	Magazyn	24,47	projektowana went. mech.	~61	60,0	transzjt	1
017.	Magazyn	35,58	projektowana went. mech.	~89	90,0	transzjt	1
018.	Komunikacja	70,43	projektowana went. mech.	~155	transzjt	360	2,5
019.	Pomieszczenie maszynowni went. mech.	16,93	projektowana went. mech.	—	—	—	—
020.	Magazyn	27,71	projektowana went. mech.	~70	70,0	transzjt	1
021.	Magazyn	5,81	projektowana went. mech.	~15	30,0	transzjt	2
022.	Winda osobowa OTIS z kabiną 1100/1400 mm	1,79	poza opracowaniem	—	—	—	—
023.	Magazyn	24,92	projektowana went. mech.	~62	70,0	transzjt	1
024.	Magazyn	16,54	projektowana went. mech.	~36	40,0	transzjt	1
025.	Przestrzeń techniczna	44,45	poza opracowaniem	—	—	—	—
026.	Przestrzeń techniczna	23,51	poza opracowaniem	—	—	—	—
027.	Przestrzeń techniczna	127,26	poza opracowaniem	—	—	—	—
028.	Klatka schodowa piwnice/partar	5,48	poza opracowaniem	—	—	—	—
	<b>Powierzchnia użytkowa w sumie:</b>	312,26			490,0	490,0	